

TINGMÄRGID	
	Projekteeritud maanduspaigaldis
	Katastriüksuse piir
	Transpordiameti kaitsevöönd
	Projekteeritud puitmast

X = 6519200  
Y = 6335500


+

Kõrtsimetsa  
24701:001:0398

39 Tartu-Jõgeva-Aravete tee  
24801:002:0019

Altkõrtsi  
24801:002:0114

X = 6519150  
Y = 6336000



Olemasolev kandemast asendada (KRE, 11m, 4.kl, kolmnurkraavers). Mastile paigaldada mastivõimsuslüliti tunnusega LP17760.

**MÄRKUSED:**  
 1. Elektrilevi OÜ projekterimisülesanne nr IP7370.  
 2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.  
 3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanina on kasutatud:  
 - Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 12602G). Koostamise aeg: 01.11.2024; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

Telliju:	<b>elektrilevi</b>		Address: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207	Kuupäev: 10.10.2024
Töö nimetus:	Jõgeva-Vaimastvere 10 kV fiidri rekonstrueerimine, Jõgeva vald, Jõgeva maakond TÖÖPROJEKT		MTR: TEL003344	Töö nr: IP7370
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN		Reg nr: 14217559	Joonise nr: 03
			Telefon: 59002913	Mõõtkava: M 1:500/A3
			e-mail: tanel.heering@elefish.ee	
			Projekteerija: Tanel Heering	
			Kontrollija: Tanel Heering	Muudatus: Ver 1