

**500692 Orgita küla, 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee liitumine
 kindlaksmääratud piirkonnas madalpingel**

Projekti kood: LC4231

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Transpordiamet			Isiku- või registrikood 70001490
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valge tn, 4		Sihtnumber 11413 Maakond Harju maakond
	Telefon 513 6793	e-post info@transpordiamet.ee	
Kontaktisik	Nimi Andrus Tull		
	Telefon 513 6793	e-post andrus.tull@transpordiamet.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee Orgita küla Märjamaa vald Rapla maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00806667-E
Tarbimiskoht Valgustus ja IT seadmed	Katastriüksuse number 50201:001:0902

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 32 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	MÄRJAMAA 35/10	RINGUTA:MRJ	Karni:(Märjamaa)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu vaneminsener: Sten Vainu, +37258871508, sten.vainu@elektrilevi.ee			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Projekti vastuvõtmine toimub EPP keskkonnas			
Projekt vaja kooskõlastada	Asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega			
Märkused	Varustuskindluse piirkonda: Haja			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		

Maakaabelliini ristlõige (mm2) - pikkus (m)	120 mm2 - 455 m	
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	P2P- 1 tk	
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (soklil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 tk, soklil, 1-kohaline	

Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: [https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView, sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“](https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“).
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus.
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.

Lisa 2:

Projekti LC4231 raames:

Alajaamast AJ12117:(Märjamaa) F1 paigaldada kaabel AXPk.4x120 (MPL442516) kuni planeeritud asukohani.

Paigaldada liitumiskilp LK237858.

Paigaldada arvesti.

Lisa 3:

AS-500692.pdf, AS-500692.dxf

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Sten Vainu	31.07.2025