


# HALJASTUSE TAASTAMINE

M 1:50




projekteeritud kaabelliin  
kaablikaitsetorus  
(PVC Ø160 või Ø110) 750N  
(Stromtec OÜ, töö nr 24-240)

Huumusmuld ja muru külv	h= 15 cm
Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92	h= 35 cm
Esmane tagasitäide keskteraline liiv/looduslik kruus või olemasolev pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063 ...63, E <sub>≥</sub> 60 MPa	h= 20 cm
Kaitsetoru sängituskiht keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063 ...63, E <sub>≥</sub> 60 MPa	h= 5 cm
Tihendatud kaeviku küna põhi E <sub>≥</sub> 60 MPa (tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)	

## MÄRKUSED:

1. Kaeviku tagasitäideks (tee mulde) taastamiseks tuleb kasutada (homogeenset) võrdlemisi sarnast või kaevikust eelnevalt välja kaevatud materjali. Mitte kasutada liiga suure filtratsiooniga materjale.
2. Kaeviku nõlvus peab vastama ohutusnõuetele ja ei tohi olla suurem kui puistematerjali looduslik varisemisnõlvus.
3. Kaevikute kõrval olevad konstruktsioonid peavad olema püsivad ja neid ei tohi alt tühjaks kaevata. Selle juhtumisel, tuleb konstruktsioonid avada ja taastada.
4. Olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta ning taastatavad alad viia kokku olemasolevate aladega.
5. Kui kaevetööde käigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel näidatud, tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.
6. Kui ehitustöödel selgub, et on kasutatud teistsugust konstruktsiooni, siis tuleb ehitada vastavalt olemasolevale konstruktsioonile, et ei tekiks konstruktsioonide erinevusi.

Tellija:  Elektrilevi OÜ			Address: Päävalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714		Kuupäev: 09.07.2025
Töö nimetus:  Rohuneeme tee 32 kinnistul elektriautode laadimistaristu liitumine elektrivõrguga Haabneeme alevik ja Pringi küla, Viimsi vald, Harju maakond. JT3066. Tööprojekt.			MTR: TEL002388	Töö nr: 24-240	
			Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 002	
			Telefon: +372 553 4119	Mõõtkava: M1:50/A4	
E-mail: jaanus@stromtec.ee					
Joonise nimetus:	Katete taastamise joonis		Projekteerija: Harri Laks; tel 53 835 935		
			Kontrollis:	Jaanus Kaldoja	