



PÄÄSTEAMET

Lääne-Harju Vallavalitsus

info@laaneharju.ee

Teie: 03.07.2024 nr 6-1/136-4

Meie: 10.07.2024 nr 7.2-3.1/4424-2

Detailplaneeringu tuleohutusosa kooskõlastamisest keeldumine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel ei kooskõlasta Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Arvo Kuuse TS-Projektbüroo Osühingu poolt koostatud „Alliklepa külas Perbi katastriüksuse detailplaneeringu“ tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

Märkused:

1. 18.02.2021.a. määrusest nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. Vastava määrusega on ettenähtud 30 m³ I kasutusviisiga hoonel mahuti suuruseks. Võimalik 1 mahuti kõikide hoonete kohta.
2. Kajastada milliste tuleohutuskujadega peab arvestama. Alus: Sim määrus nr 17 § 22.

Päästeameti Põhja päästkeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Lääne-Harju Vallavavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Arvo Kuuse

Ohutusjärelvalve büroo inspektor

Põhja päästkeskus

Arvo Kuuse

+372 5366 6387

arvo.kuuse@rescue.ee