
L01
AHXCHBMK-W 3x1x 500/35;
Mikrotorustik
4x14/10m
110kV W2
56801:001:0493
Sõnnikivi
L01
AHXCHBMK-W 3x1x 500/35;
Mikrotorustik
4x14/10m
Ltrass=992m
Lkogu=1070m
kask, lepp
kuusk
Sidekaev
19276 Taali–Põlendmaa–Seljametsa tee
56801:001:0383
19276 Taali–Põlendmaa–Seljametsa tee
orient.
Kilingi–Nõmme – Sindi L106B, 110kv
Kilingi–Nõmme – Sindi L510, 330 kv
56801:001:0494
Sõnnikivi


56801:005:0277
Taali metskond 5
110kV W2
19276 Taali–Põlendmaa–Seljametsa tee
kuusk
kask
kuusk, kask
kraav
oja
ø400 pl.
ø700 pl.
ø600
56801:005:0278
Taali metskond 3


19276 Taali–Põlendmaa–Seljametsa tee
56801:001:0521
Remmelga
56801:001:0074
Põlluoja
56801:005:0279
Taali metskond 4
56801:005:0142
Surju metskond 121
Seljametsa küla
Tammuru küla
kasenoorendik
kuusk
kraav
ø400 pl.


56801:005:0043
Honda
L01
AHXCHBMK-W 3x1x 500/35;
Mikrotorustik
4x14/10m
L$_{trass}$=618m
L$_{kogu}$=680m
110kV W2
110kV W2
19276 Taali–Põlendmaa–Seljametsa tee
19276 Taali–Põlendmaa–Seljametsa tee
56801:005:0085
19276 Taali–Põlendmaa–Seljametsa tee
Sidekaev
56801:005:0094
Saue
56801:005:0191
Karjamaa

Projekt: **Põlendmaa tuulepargi elektrivarustus, Paikuse alev / Seljametsa küla / Põlendmaa küla, Pärnu linn, Pärnumaa**

Tellija: **SW Metsatuul OÜ**

Joonis: **110 kV elektrivõrgu ja sidevarustuse plaan - Põhitrass**

Joonise nr: **675-25-2-01**

**CONNECTO**

AS Connecto Eesti
Registrikood: 17100148
Tuisu tn 19, 11314 Tallinn
tel. 606 3100, faks 606 3101

| | | |
|---|---|---|
| Projekteeris | **L. Saamel** | 11.05.2026 |
| Kontrollis | **L. Saamel** | |

| Mõõtkava | **M 1:1000** | Leht | Lehti |
|---|---|---|---|
| Staadium | **EP** | 3 | 6 |