



PÄÄSTEAMET

Siseministeerium
info@siseministeerium.ee

Teie 15.03.2021 nr 1-7/62-1

Meie 25.03.2021 nr 2-2/2162-2

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele ettepanekute esitamine

Täname siseministeeriumi edastamast Päästeametile ettepanekute esitamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu (edaspidi eelnõu).

1. Eelnõu § 15 lõige 3 sätestab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava osas Päästeametiga kooskõlastuse kohustuse nõude.

Päästeamet on seisukohal, et ei peaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kooskõlastamisega sekkuma kohaliku omavalitsuse arengukavasse, mille üks osa on ÜVVK arendamise kava (eelnõu § 13 lg 1). Olukorras, kus tuletõrje veevõtukoht on ühisveevärgi lahutamatu osa, ei ole Päästeametil selles planeerimisfaasis võimalik tugineda ühelegi õigusaktile, kuna puuduvad kooskõlastuse andmiseks tuleohutusnõuded, millele vastavust kooskõlastamisel hinnata. Tuleohutusnõuded, sh nõuded tuletõrje veevarustusele, mida Päästeamet kooskõlastusemenetluse käigus õiguslikel alustel üle vaatab, esitatakse planeeringutes ja projektides. Arendamise kava detailsus on väga üldine, et tuleohutusnõuetele vastavust hinnata. Arendamise kava põhjal koostatakse üldplaneering, maakonnaplaneering, detailplaneeringud ja selles menetluse faasis on Päästeamet juba kaasatud ning võimalus sekkuda tehes ettepanekuid ja andes kooskõlastusi.

Lisaks on arendamise kava sisu hästi lai (§ 13 lõikes 2) ja enamusega ei oma Päästeamet puutumust.

2. Eelnõu §14 lõige 1 punkt 4 kohaselt peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kava sisaldama andmeid tuletõrjehüdrantide osas. Seoses tuleohutuse seaduse jõustumisega 1. märtsil 2021 ei ole enam kasutusel mõistet „tuletõrjehüdrant“. Lähtuvalt eeltoodust teeme ettepaneku asendada mõiste „tuletõrjehüdrant“ mõistega „veevõtukoht“. Vastavad parandused palume viia sisse ka seletuskirja (paragrahvi 44).
3. Eelnõu § 43 lõige 1 punkt on 1 järgi on ühisveevärgist vee võtmine ja ühiskanalisatsiooni abil reo- ja sademevee ärajuhtimine ebaseaduslik, kui tuletõrjesüsteemile pandud plommid on rikutud. Päästeamet teeb ettepaneku mitte plommida tuletõrjesüsteeme, kuna nendele nõutakse tuleohutuse seaduse ja selle alusel antud rakendusaktidega regulaarset katsetamist, mis omakorda toob kaasa plommide

eemaldamise püsikulu. Oleme seisukohal, et pigem tuleks kustutussüsteemide korral läbi mõelda nende tarbimiste veehulkade mõõtmine kui plommimine.

4. Eelnõu § 44 lõige 2 kohaselt päästesündmuse lahendamiseks, veevõtukoha korrashoiu kontrolliks, avaliku korra tagamiseks või õppuseks ühisveevärgil asuvast tuletõrje veevõtukohast võetud sihtotstarbeliselt kasutatav vee kulu kajastatakse ühisveevärgi teenuse hinnas.

Eelnõu seletuskiri sedastab „Oluline on veel rõhutada, et säte puudutab üksnes tuletõrjehüdrandist võetavat sihipäraselt kasutatavat vett ehk eelkõige selle vee kasutamist tulekustutamiseks või muuks sarnaseks päästesündmuseks. Päästesündmuste õppusteks vajaminev olmevee kasutus nimetatud sättega hõlmatud ei ole.“.

Lähtuvalt eeltoodust palume eelnõu seletuskiri viia vastavusse eelnõu sättega.

5. Eelnõu seletuskirja § 44 selgitab, et TuOS-ga on reguleeritud vee koguse arvestamise põhimõtteid. Küll aga käesolevalt tuleb see Päästeameti ja vee-ettevõtja vahel eraldi kokku leppida. Juhime tähelepanu, et TuOS-s ega ka selle rakendusaktis ei ole seda reguleeritud, mistõttu palume seletuskirja vastavalt korrigeerida.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kuno Tammearu
peadirektor

Kätlin Madis
+372 6282028
katlin.madis@rescue.ee