



Kaabel kinnisel meetodil
35 Iisaku-Tudulinna-Avinurme tee alt
22401:005:0065



PAIGALDUS LÄBISUURUTAVAS TORUS TEE ALT



MÄRKUSED:

1. Kinnisel meetodil kaabel AXP 4G120 paigaldada tugevdatud kaablikaitsetorusse 1250N, sügavusega ~ 1,6 meetrit tee alt.
2. Ristumine ehitada välja vastavalt Ettevõttestandardile EE 10421629-JV ST 5:2002.

Objekti nimi:	Võrgu ümberehitus kliendi soovil Iisaku asula:(Jõhvi) AJ, fiidrid F2, F3, F7.	Joonise nimetus:	Ristmäväli	Möötkava
Objekti aadress:	Tartu mnt 38, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond			1:-
Tellijaja:	Alutaguse vald	Töö nr.:	TC0826	Stadium
Teostaja:	IMPERELEKTER OÜ, reg.nr.14210327 Olevi 96 Kohtla-Järve 30325 MTR TEL002987, tel. +37255650080	Projekteeris:	Irina Massejeva	TP
		Joonise nr.:	EL-5-03	Leht
				1
				Lehti
				1