



PÄÄSTEAMET

Rapla Vallavalitsus
rapla@rapla.ee

Teie 25.03.2026 nr 6-2/79-13

Meie 04.06.2026 nr 7.2-3.4/3503-2

**Kuusiku tee 6, Rapla linn
detailplaneeringu tuleohutusosa
kooskõlastamine**

Päästeamet kooskõlastab PlanS 133 lg 1 alusel Arhitektibüroo RAF OÜ poolt koostatud töö nr DP-01-24 Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Kuusiku tee 6 kinnistu detailplaneeringu tuleohutusosa.

Tulekustutusvee vajadus on 10 l/s 3 h jooksul.

Päästeameti kooskõlastamine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Rapla Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiiu Varik- Sau
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
Lääne päästekeskus

Tiiu Varik-Sau
+372 4892005
tiiu.varik-sau@paasteamet.ee