



Mastil asuv 1-kohaline liitumiskilp EK6287
asendada 2-kohalise liitumiskilbiga,
tõsta ümber olemas olev arvesti
Viadukti - 3x63A
Poe tn 2 - 1x25A
Taastada Tarbija toide

Projekteeritud 1-kohaline liitumiskilp
mastil, EK???
Poe tn 1 - 1x25A
Taastada Tarbija toide

85101:001:0154
13141 Sillamäe-Vaivara tee T2

85101:001:0239
Poe tn 2

Jõe ületus teostada õhuliniga

85101:001:0112
Poe tn 1

Maakaabli ühendamine õhuliniga

Maakaabli ühendamine õhuliniga

1. Projekteeritud AHXAMK 3x120
kaabli nr. ???, L=5+399+11m
AJ-481 - mast 33
2. Projekteeritud AXPk 4x240
AJ-481 - mast 1
kaabli nr. ???, L=5+388+11m
Kaablid paigaldada kaitsetorudesse

85101:001:0902
Poe tn 3

K-trass
maa 32,44
toru 30,27

V-trass
maa 32,44
toru 30,63

85101:001:0850
Poe tn 3a

85101:001:0826
Poe tänav T1

Projekteeritud sokliga pinnases
4-kohaline liitumiskilp EK2298,
Poe tn 3 - 3x100A
Poe tn 5 - 1x25A
Poe tn 9 - 3x40A
Poe tn 9a - 3x16A
Taastada Tarbijate toid

85101:001:0331
Poe tn 9a

85101:001:0560
Poe tn 9

Tingmärgid asendiplaanil	
	Olemasolev 6 kV maakaabel
	Olemasolev 0.4 kV maakaabel
	Olemasolev side valguskaabel
	Olemasolev sidetrass
	Olemasolev kanalisatsioonitrass
	Olemasolev veetrass
	Katastriüksuse piir
	Projekteeritud 6 kV kaablitrass
	Projekteeritud 0,4kV kaablitrass
	Projekteeritud 6 kV Tarbija kaablitrass
	Projekteeritud 0,4kV Tarbija kaablitrass
	Projekteeritud maandus
	Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
	Projekteeritud komplektalajaam
	Projekteeritud kaitsetoru
	Kinnisel meetodil paigalduse kaevis
	Demonteeritav/tööst väljaminev võrk
	Asfaltkatte taastamine
	Kruuskatte taastamine

Tellijä:
Viru Elektrivõrgud OÜ

Töö nimetus:

Vaivara raudtejaama elektriliitumine
Vaivara küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa.
Tööprojekt.

Joonise nimetus:

Asendiplaani osa

STROMTEC

Address: Männikabi 11-2, Ülenurme
Tartumaa, 61714
MTR: TEL002388
Reg nr: 12688881
Telefon: +372 5534119
e-mail: jaanus@stromtec.ee

Projekteeris: Tarmo Tiits 55699792

Kontrollis: Jaanus Kaldoja

Kuupäev: 10.12.2025

Töö nr: 25-92

Joon nr: 004

Mõõtkava: M1:500