



**PÄÄSTEAMET**

Maie Käba  
Suure-Jaani Vallavalitsus  
suure-jaani@suure-jaani.ee

Teie: 14.03.2017 nr 10-4/136

Meie: 17.03.2017 nr 7.2-2.2/4918-3

## **Tõend**

Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo teostas 07.04.2016 haldusmenetluses nr 7.2-5.2/1930 paikvaatluse Suure-Jaani Kooli Tääksi õppehoones ja territooriumil aadressil Tääksi küla, Suure-Jaani vald, Viljandi maakond.

Paikvaatlusel avastatud tuleohutusnõuete rikkumiste kohta on antud Suure-Jaani Koolile ettekirjutus. Ettekirjutuse nõuetest on hetkel täitmata üks nõue:

Koondada Tääksi õppehoone vana osa ja võimla automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadmed ühte keskseadmesse, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik õigeaegselt ehitisest evakueeruda või neid evakueerida.

Tähtaeg: 01.09.2017

Tõend on esitamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile.

(allkirjastatud digitaalselt)

Madis Pintson

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Lõuna päästkeskus

Madis Pintson

+372 799 8602

[madis.pintson@rescue.ee](mailto:madis.pintson@rescue.ee)