



TRANSPORDIAMET

Rae Vallavalitsus
info@rae.ee
Aruküla tee 9
75301, Harju maakond, Rae vald,
Jüri alevik

Teie 06.02.2026

Meie 11.02.2026 nr 7.1-2/26/2119-2

**Pildiküla Viadukti põik 6 elektriautode
laadimistaristu ehitusteatise
kooskõlastamata jätmine**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonna Rae valla Pildiküla Viadukti põik 6 (katastriüksuse tunnus 65301:002:1770) elektriautode laadimistaristu (EHR kood 221501708) ehitusteatise nr 2611201/02408 v01 (menetlus nr 533698).

Projekteeritav elektriautode laadimistaristu jääb järgmiste riigiteede kaitsevööndisse:

- nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee km 11,65;
- nr 3824 Pildiküla ühendustee km 0,03–0,04.

Ehitusteatise aluseks on „150 kW kiirlaadimisjaama paigaldamine. Viadukti põik 6, Pildiküla, Rae vald, Harju maakond“ projekt (E-Service AS, töö nr 25-0100-14).

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist projektis ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3 ja lähtudes kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“, **jätame ehitusteatise kooskõlastamata** ning esitame alltoodult oma põhjenduse.

1. Projekti seletuskiri ja asendiplaani joonis pole kooskõlas. Seletuskirja punktis 3.2.2. on märgitud, et *Uued parkimis-/laadimiskohad on projekteeritud olemasolevatele parkimiskohtadele. Olemasoleva parkla piires nähakse ette neli uut laadimiskohta.* Asendiplaani joonise kohaselt on aga projekteeritud kaks uut parkimiskohta olemasolevale haljasalale.

Palun viia projekti seletuskiri ja asendiplaani joonis omavahel vastavusse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Annika Matson

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: seletuskiri
asendiplaan

Annika Matson

54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee