TORU PAIGUTUS KAEVIKUS

KAEVIKU RISTLÕIKED (AVATUD KAEVIK)

ASFALTKATTE TAASTAMINE



HALJASALA TAASTAMINE



TORUSTIKU SOOJUSTAMINE



MÄRKUSED

1. Peale tööde lõpetamist, taastada asfaltkatte.
2. Uue asfaltkatte paksus peab vastama mahavõetava asfaltkatte kihi paksusele.

KRUUS- JA KILLUSTIKKATTE TAASTAMINE



Muudatus	Muudatuse kirjeldus			Teostas	Kuupäev
Töö nimetus: **Kinnistu Graniidi tn 35 ühisveevärgi liitumispunkti projekteerimine ja rajamine**		Juhataja:	/digiallkirjastatud/	I.Volkova	25.05.2026
		Diplom.spets.:	/digiallkirjastatud/	Ivi Arop	25.05.2026
Aadress:	13103 Lüganuse-Oandu-Tudu tee lõik 4, Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond	Teostas:	/digiallkirjastatud/	Jel.Dikun	25.05.2026
Tellija:	Terre Ehitus OÜ				
Objekt:	Ühisveetorustik				
Projekti nr: 26013_PP	Joonis: TORU PAIGUTUS KAEVIKUS	MTR EP - 10632480-0001 MTR EL - 10632480-0001		OÜ ARGROV PROJEKT Tartu pk 2a-46 41537 Jõhvi GSM 52 084 02 e-post: argrov@argrov.ee	
Staadium: Põhiprojekt (PP)					
Osa: Vee-kanalisatsioon (VK)	Leht: VKV-7-02	Mõõt: —			
Fail: 26013_PP_VKV-7-02_v01_toru-paigutus.pdf					