



PÄÄSTEAMET

Liina Talistu
Alutaguse Vallavalitsus
info@alutagusevald.ee

Teie 27.02.2023 nr 7-6/22-8

Meie 10.03.2023 nr 7.2-3.3/560-4

**Järveääre tee 28 kinnistu
detailplaneeringu kooskõlastus
tingimustega**

Austatud Liina Talistu

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja planeerimisseaduse § 127 alusel kooskõlastab Päästeameti Ida päästkeskuse ehituskontrolli teenuse nõunik Kristina Kazmin Inari Works OÜ (töö nr DP 78-22) poolt koostatud Alutaguse valla Remniku küla Järveääre tee 28 kinnistu detailplaneeringu tuleohutusosa järgmiste tingimustega:

- 1) Veevõtukoht rajatakse nii, et tagatud on päästesõidukite ja -tehnikate aastaringne juurdepääs ja vee ohutu kättesaamine;
- 2) Veevõtukoht rajatakse tee peale või tee äärde;
- 3) Kui veevõtukoht rajatakse tee äärde, peab veevõtukoht olema päästetehnikaga ligipääsetavast teest kuni 2,5 meetri kaugusel.

Detailplaneeringu kooskõlastus nr 3089-2023-2.

Päästeameti Ida päästkeskuse kooskõlastuse andmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Alutaguse Vallavalitsuse planeeringu vastuvõtmise otsuse või selle andmisest keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristina Kazmin
ohutusjärelvalve büroo nõunik
Ida päästkeskus

+372 56877767
kristina.kazmin@rescue.ee