



TINGMÄRGID	
	Projekteeritud 10kV maakaabel
	Projekteeritud 0,4kV maakaabel
	Projekteeritud 0,4kV maakaabel (kinnisel meetodil)
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud MP jätkumuhv
	Projekteeritud alajaam HEKA 1VM1000
	Kinnistu piir
	Maanduspaigaldis

MÄRKUSED:

1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest nr: 471180.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
  - Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 12192G; kuupäev: 04.07.2024.
  - (koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)
3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnoarajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnoarajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
4. Kaablite ristumisel teiste tehnoarajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

Tellija: Elektrilevi OÜ			Aadress: Päevalille 2-2, Ulenurme Tartumaa, 61714 TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 55 341 19 E-post: jaanus@stromtec.ee Projekteeris: T. Liiber (56855114)	Kuupäev: 21.08.2024 Töö nr: 24-100 Joon nr: EL-01 Mõõtkava: M 1:500 /A2 Lehekülj: 1/1
Töö nimetus:	Tartu mnt 55 kinnistu liitumine elektrivõrguga, lisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tööprojekt LC1486			
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Kontrollis:	J. Kaldoja	