



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL: Stromtec töö nr. 33-38

- 1W2 — 1W2 — 1W2 — Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Katastriüksuse piir

TINGMÄRGID

- olemasolevad krundipiirid
- olemasolev elektri maakaabel
- olemasolev maa-alune veetorustik
- olemasolev kanalisatsioonitrass
- olemasolev sidekaablikanalisatsioon
- - - olemasolevad kaitsevööndid
- plan puud (soovituslikud)
- V1 — plan ühisveetorustik
- K1 — plan ühiskanalisatsioonitorustik
- × × × × likvideeritavad kommunikatsioonid

KASUTATUD TINGMÄRGID CRUSTA PROJEKT TÖÖ NR. 140623

- Projekteeritav välisvalgustuse liituskilp
 - W1.1 — Projekteeritav välisvalgustuskabel Ø75mm montaaortorus
 - W1.1 — Projekteeritav välisvalgustuse kaitsetoru
 - W1.1 — Projekteeritav välisvalgustuse maandus
 - W1.1 — 20m Cu25mm² kaablikaevendis
 - W1.1 — Projekteeritav kergtee välisvalgustuse
 - W1.1 — 6m kooniline metallmast LED valgustiga
- Mastvalgusti tähistus:
- | | |
|-------------------------|-----------------|
| Fiidri nr | Valgusti nr |
| Võimsus | Faas |
| Masti kõrgus maapinnast | Konsooli pikkus |
- Projekteeritav liitumiskilp
 - Projekteeritav transiitkilp
 - W1 — Projekteeritav 0,4kV kaabel Ø110mm 750 N/m kaitsetorus
 - W1 — Projekteeritav tsiingitud terasest maandur Rd50mm² pinnases kaabli all
 - W1 — Projekteeritav reservoritu Ø110mm 750 N/m
 - W1 — Projekteeritav reservoritu Ø75mm 750 N/m

TELLIJA Loo Elekter AS Mäeotsa tee 4 o/ü	OBJEKTI NIMETUS Mäeotsa tee 4 m/ü tehnovõrgud	TÖÖ NUMBER 140623 160623
TÖÖ TEOSTAJA JAAN KÄNDMAA	OBJEKTI ADRRESS Loo alevik, Jõeähtme vald, Harjumaa	STADIUM PÕHIPROJEKT
Crusta projekt Crusta projekt OÜ EL11023777-0001 REGISTRIKOOD 11023777	MOOTKAVA LEHT EV-1	MUUDATUS KUIPÄEV aeg 2023.a.
Elektrivõrgust ja välisvalgustus		