



PÄÄSTEAMET

Olga Vasilevitš
uuselulaine@gmail.com

Teie 29.07.2025 e-kiri

Meie 04.08.2025 nr 7.2-2.3/4871

Tuleohutusala hinnang

Vastavalt Teie 29.07.2025 esitatud taotlusele anname hinnangu aadressil Soldina tn 1, Narva linn, Ida-Viru maakond asuvate ruumide nr 102, 108 ja 307 tuleohutusala olukorrale 04.08.2025 toimunud kontrollile tuginedes.

04.08.2025 kontrollil tuvastasime järgmised tuleohutusala puudused:

1. hoone peamise evakuatsioonipääsu juures ja evakuatsioonitrepikodades (varu ja peamises) puudub osaliselt evakuatsioonivalgustus;
2. hoone evakuatsioonitrepikodadest moodustatud tuletõkkesektsioonid ei ole terviklikud kuna 1. korrusel olevate peamise ja varu evakuatsioonitrepikodade uksed ei ole tuletõkkeuksed;
3. hoone evakuatsioonitrepikodades hoitakse põlevmaterjali (mööblit vms);
4. hoone peamised evakuatsioonipääsud ja 1. korruse koridoris väljumisteel olevad uksed ei ole varustatud evakuatsioonisulustega.

Tuvastatud tuleohutusala rikkumiste kõrvaldamiseks kavandatakse anda hoone omanikule ettekirjutus, millega kohustatakse tuvastatud puudused kõrvaldada määratud tähtaegadeks.

Teisi tuleohutusalaseid puudusi ei esinenud.

Antud ruumid vastavad olulistele tuleohutusnõuetele, seega võib neid kasutada sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutamise ruumidena.

Lugupidamisega

(digitaalselt allkirjastatud)
Kirill Svjatinski

ohutusjärelvalve büroo inspektor
Ida päästekeskus

tel 58603556
kirill.svjatinski@rescue.ee