

Lisa 1. Kooskõlastuste ja arvamuste koondtabel

Jrk nr	Kooskõlastamiseks esitamise põhjus ¹	Kooskõlastuse/ arvamuse andja	Kooskõlastus/arvamus	Maa- ja Ruumiameti seisukoht
KOOSKÕLASTUSED				
1	Asutus, kelle seadusest tulenev pädevus on seotud ehitusloa taotluse esemega.	Alutaguse Vallavalitsus	17.04.2026 kiri nr 7-6/64-2 (registreeritud MaRu DHSis nr 13.1-3/26/3387-10): Ehitus- ja raietööde teostamisel tuleb kohalikel teedel rasketehnikaga liikumiseks taotleda vajadusel veoluba. Erakinnistutel asuvate teede kasutamine leppida kokku maaomanikega. Vallavalitsus ei esita täiendavaid ettepanekuid ega vastuväiteid.	Esitatud kooskõlastuste tingimustega tuleb projekti elluviimisel arvestada.
2	22901:004:0083	Transpordiamet	15.04.2026 kiri nr 7.1-2/26/1675-4 (registreeritud MaRu DHSis nr 13.1-3/26/3387-9): Rekonstrueeritavate Kuremäe (MS/ehitise kood 1106400010010/001) ja Soompää 2 (MS/ehitise kood 1106400010011/001) maaparandusehitistega on puutumus riigitee nr 32 Jõhvi-Vasknarva tee km 21,11 – 21,41 maaüksuse ja kaitsevööndiga. Riigitee nr 32 maaüksusel ja kaitsevööndis on planeeritud järgmised tegevused: <ul style="list-style-type: none"> • km 21,414 asuva Luusavälja silla (truup T1) aluse puhastamine setetest, tee kaitsevööndis eesvoolu Soompää kraavi rekonstrueerimine ning koprapaisu likvideerimine • km 21,11 kraavile 110 uue truubi (T12) ehitamine • km 21,11 – 21,41 kraavi 110 hooldamine • km 21,40 kuivenduskraavi 110 suubuva drenaažisuudme (23/100) uuendamine. Transpordiamet on 09.02.2026 kirjaga nr 7.1-2/26/1675-2 kooskõlastanud projekti eelmise versiooni. Muudatused projekti erinevate versioonide vahel on väikesed ja Transpordiameti seisukohalt väheolulised. Lähtudes ehitusseadustiku § 70 lg 3, kooskõlastame ehitusloa eelnõu tingimusel, et projektlahenduse elluviimisel lähtutakse eeltoodud kirjas esitatud tingimustest. Vastavalt EhS § 70 lg 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist, samuti ehitada ehitusloakohustuslikku	Esitatud märkustega tuleb projekti elluviimisel arvestada.

¹ Märgitakse katastriüksuse tunnus, kui arvamuse küsimise vajadus tekkis maaomandist või märgitakse põhjus, miks eelnõu isikule kooskõlastamiseks/arvamuse andmiseks esitati.

Lisa 1. Kooskõlastuste ja arvamuste koondtabel

			<p>teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast. Vastavalt EhS § 72 lg 1 p 5 on tee kaitsevööndis keelatud teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandustööd.</p> <p>Juhime tähelepanu, et riigitee kaitsevööndis tööde teostaja peab taotlema Transpordiametilt vahetult enne töödega alustamist liiklusväliste tööde loa projektikohaste tööde teostamiseks riigitee kaitsevööndis. Taotluse vorm on saadaval https://www.transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/dokumendid/blanketid jaotisest „Tööd ja piirangud maanteel“. Vastav taotlus palume saata e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt. Kooskõlastus kehtib kaks aastat kirja välja andmise kuupäevast. Kui ehitusluba ei ole selleks ajaks välja antud, siis palume meid kaasata uuesti ehitusloa või projekteerimistingimuste menetlusse.</p>	
ARVAMUSED				
1	Liini või võrgu valdaja	Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELASA) sidevõrgu haldaja, AS Connecto Eesti	<p>14.04.2026 kirjaga nr 4114-1.17/97 esitatud arvamuse (registreeritud MaRu DHSis nr 13.1-3/26/3387-8) kokkuvõtte ehitusloa eelnõu kohta:</p> <p>Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELASA) sidevõrgu haldaja, AS Connecto Eesti, kooskõlastab ehitusloa eelnõu.</p> <p>Projekti alasse jääb ELASA sidevõrgu objekt ELA017. Lähtuda ELASA poolt antud kooskõlastusest KK5453, enne ehitustöid võtta tööluba Eesti Lairiba Arenduse SA võrguhalduse infosüsteemi (ELVI) kaudu https://elvi.elasa.ee/.</p>	Esitatud kooskõlastuse tingimustega tuleb projekti elluviimisel arvestada.
2	13001:001:0184 22901:004:0119	Riigimetsa Majandamise Keskus	Tähtaja jooksul arvamusi ega vastuväiteid ei esitanud.	-
3	13001:001:0188 (piirinaaber)	Eastforest OÜ (12611980)	Tähtaja jooksul arvamusi ega vastuväiteid ei esitanud.	-
4	13001:001:0189 (piirinaaber)	OÜ Maavaldused (10711624)	Tähtaja jooksul arvamusi ega vastuväiteid ei esitanud.	-
5	13001:001:0192 22901:004:0170 (piirinaaber)	Eraisik, E. B.	Tähtaja jooksul arvamusi ega vastuväiteid ei esitanud.	-
6	22901:004:0054 (piirinaaber)	Tornator Timberland Estonia OÜ (10013860)	Tähtaja jooksul arvamusi ega vastuväiteid ei esitanud.	-

Lisa 1. Kooskõlastuste ja arvamuste koondtabel

7	13001:001:0380 (piirinaaber)	LLG Metsad OÜ (14609517)	Tähtaja jooksul arvamusi ega vastuväiteid ei esitanud.	-
8	22901:004:0122 (piirinaaber)	Eraisik, P. K.	Tähtaja jooksul arvamusi ega vastuväiteid ei esitanud.	-
9	22901:004:0137 (piirinaaber)	Eraisik, A.A.	Tähtaja jooksul arvamusi ega vastuväiteid ei esitanud.	-
10	22901:004:0118 (piirinaaber)	Eraisik, H.L.	Tähtaja jooksul arvamusi ega vastuväiteid ei esitanud.	-
11	22901:004:0136 (piirinaaber)	Eraisik, M. P.	Tähtaja jooksul arvamusi ega vastuväiteid ei esitanud.	-