



PÄÄSTEAMET



Mart Mäker
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie: 09.05.2018 nr 5-2/3002-1

Meie: 25.05.2018 nr 7.2-3.4/9243-2

**Koovi külas Kapa-Koovi
detailplaneeringu kooskõlastamine**

Austatud Mart Mäker

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest A.M.T.Invest OÜ poolt koostatud Saaremaa vald Koovi küla Kapa-Koovi kinnistu detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

1. **Detailplaneeringus ei ole kirjeldatud kinnistule planeeritud ehitistele tuletõrje veevarustuse tagamiseks vajaliku rajatise asukohta.**
Alus: Planeerimisseadus § 126 lg 1 p 4

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Erti Suurtalu
Ohutusjärelvalve büroo nõunik
Lääne päästekeskus
+372 4892013
erti.suurtalu@rescue.ee