



TINGMÄRGID

- Projekteeritud pinnasesse paigaldatav tänavavalgustuse maakaabel AXPK 4G25, 75 mm PVC 750N kaitsetorus
- Projekteeritud tänavavalgustuse õhuliin EX4x25
- Projekteeritud tänavavalgusti puitmastil, 1m konsoolil
- Projekteeritud tänavavalgusti metallmastil Transpordiameti kinnistul.
- Projekteeritud puitmast
- Korduvmaanduspaigaldis $R_m < 30 \Omega$
- Korduvmaanduspaigaldis $R_m < 100 \Omega$

55:4:12 Kilbi nr: Toitefiidri nr: Valgusti number
 23W.L3 valgusti võimsus/Valgusti faseering
 5369/4K Optika nr/ valgusti värvitemperatuur (4K=4000K ja 3K=3000K)
 8m.1m Valgusti kõrgus/konsooli pikkus

Möötkava: 1:500	Staadium: PP	Eriala: EL	Objekti aadress: Aiba tee, Viti küla, Harku vald, Harju maakond
ELCAD:			Töö nimetus: Aiba tee tänavavalgustus
Joonise nimetus: Tänavavalgustusvõrgu skeem			OÜ ELTAM, Mammaste, Põlva 63309 Tel. 079 93 012 reg. 10533430 EL10533430-0001 16.09.2002
Töö number: 00202-24	Joonise number: EL-3	Jooniste nr (arv):	Koostas: Mattias Herzmann Kontrollis: Marko Liblik
			Kuupäev: 15.05.2024