



TINGMÄRGID	
	Olemasolev KP õhuliin
	Katastriüksuse piir
	Olemasolev raudbetoon mast
	Olemasolev tõmmits
	Olemasolev masti tugi
	Demontaaž

Harku karjäär 5  
72701:001:0625

Kliiko  
72701:001:0289

Joonis 09

Joonis 11



Mastidelt M35-M53 demonteerida AS-70 õhuliin, L=1554m.  
Mastilt M35 demonteerida tugi, mis jääb demonteeritava liini sisih.  
Mastid M36-M53 demonteerida..  
Mastide augud täita mineraalse pinnasega.

MÄRKUSED:  
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 416340.  
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.  
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanina on kasutatud:  
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 9514G). Koostamise aeg: 23.12.2022; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

Angerja tee 40  
72701:001:0739

Tellija:			Address: Päevalille tn 2-2, Ülenurme alevik, Kambja vald, Tartu maakond, 61714	Kuupäev: 08.01.2024
Töö nimetus:	Aia põik 5, 7-14, Aia tn 13 ja Betooni tn 3, 4 kinnistute elektriliitumised 0,4 kV elektrivõrguga, Harku alevik, Harku vald, Harju maakond (LR7005) TÖÖPROJEKT		MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: 59002913 e-mail: tanel.heering@elefish.ee	Töö nr: 22-137 Joonise nr: 10 Mõõtkava: M1:500
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN		Projekteerija: Tanel Heering Kontrollija: Tanel Heering	Muudatus: Ver 1