

Timmo Tampõld
Projekteeriija
Projekteerimise ja geodeesia osakond
AS Connecto Eesti
timmo.tampold@connecto.ee

Teie 26.05.2023 e-kiri

Meie 12.06.2023 nr 3-1.1/2023/3462

Kooskõlastus

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) kooskõlastamiseks „Raba Päikesepargi 20kV kaablitrassi projekteerimise“ tööprojekti.

Esitatud materjalidest selgub, et soovite projekteerida toitekaabli ja sideühenduse maakaablina Vändra metskond 9 (93002:001:0092) kinnistule paralleelselt keskpinge õhuliiniga, olemasolevas kaitsevööndis. Edastasite ka elektriliini valdaja, Eleringi kooskõlastuse.

RMK kooskõlastab toitekaabli ja sideühendused maakaablina projekteerimise Vändra metskond 9 kinnistule olemasoleva õhuliini kaitsevööndisse tingimusel, et maakaablid paigaldatakse vähemalt 1m sügavusele ja kaitsetorusse ning Kadaka-Ringoja teega ristumisel tuleb järgida samasid nõudeid, mis on toodud projekti seletuskirjas riigiteedega ristumisel.

Kui ehitustegevusega seoses on vajalik Kadaka-Ringoja teel liiklus sulgeda, siis palume sellest RMK'd teavitada 10 päeva enne ehitustegevusega alustamist. Tee olukord tuleb taastada kindlasti eelmisele tasemele.

Raadamise vajadusel projekti raames tuleb saata avaldus koos raadamist vajava ala plaaniga .dwg formaadis failina (koordinaatide süsteem L-EST97) RMK Edela regioonile edela.regioon@rmk.ee raieks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks ja raadamise lepingu sõlmimiseks. Raieala piirid peavad olema looduses tähistatud taotleja poolt.

Täiendavalt teatame, et elektripaigaldise omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldise ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK maakasutusõiguse spetsialist Urve Jõgi'le (urve.jogi@rmk.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aliis Kevvai
Vändra metsaülem

5303 1010 vandra@rmk.ee