

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi EXTech Design OÜ			Isiku- või registrikood 11967596
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Sihi tn, 122		Sihtnumber 10918
	Telefon 5347 4036	e-post arved@extech.ee	
Kontaktisik	Nimi Asko Reimus		
	Telefon 5394 4947	e-post arved@extech.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress 4320055 Pargi tänav Luunja alevik Luunja vald Tartu maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 43201:001:1895	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam ANNE 110/35/15/10	Toitefiider LUUNJA:ANN	Jaotusalajaam Keldri:(Tartu M)	Jaotusfiider F1:Keldri:(Tartu M)

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused mitteelektriprojektidele
--

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

--

KLIENDI TEGEVUSED

1. Tartu maakonnas, Luunja vallas, Luunja alevikus Pargi tänava laienduse projekteerimisel arvestada maa-ala kohta kehtestatud tehnovõrkude detailplaneeringut, elektrivõrkude kaitse-eeskirju ja servituudialasid. Samuti tuleb projekteerimisel arvestada kehtivaid nõudeid müra taseme suuruse kohta.
2. Planeeringualal, kinnistul 43201:001:1895 4320055 Pargi tänav, Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond, asuvad järgmised Elektrilevi OÜ-le kuuluvad elektripaigaldised:
- Keldri:(Tartu M) mastalajaama fiidri F1 0,4 kV õhuliin ja maakaabelliin.
3. Projektis näha ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ja lahendused, kui ehitusobjektile või selle lähiümbruses on oht olemasolevate elektripaigaldiste vigastamiseks ehitustegevuse tõttu. Juhul kui projekteeritav rajatis kulgeb piki kaabelliini, siis tuleb selle ümber paigutamiseks taotleda Võrguettevõtjalt võrgu ümberehitus kliendi soovil aadressil <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/vorguumberehitus> ning sõlmida projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks võrgu ümberehitamise leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud kannab Taotleja.
4. Projekteerida vastavalt kehtivale normdokumentidele ja Elektrilevi OÜ (https://epp.elektrilevi.ee/epp/news/procurement_files) nõuetele.
5. Projekt peab sisaldama kõiki vajalikke kooskõlastusi kinnistute omanike, omavalitsuse ja Elektrilevi OÜ-ga.
6. Elektrilevile kuuluva elektripaigaldis(t)e asukoha andmete saamiseks esitada taotlus iseteenindusportaalil aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/teenused/vorgu-asukohaandmed>
7. Projekt tuleb kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamine toimub Elektrilevi OÜ e-teeninduses ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>
8. Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste mehhanismidega peab töö teostaja enne tööde algust objektile taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa. Selleks esitada taotlus e-teeninduses aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused>

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Allar Erman

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

+37253329310 | Allar.Erman@elektrilevi.ee**Koostatud:** 26.03.2025**Kehtib kuni:** 26.03.2026