



TINGMÄRGID	
	PROJEKTEERITUD MP MAAKAABEL KAITETORUS 110D 450N, KUI EI OLE MÄÄRATUD TEISITI
	PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
	PROJEKTEERITUD MASTLÜLITI
	PROJEKTEERITUD TARBIJATORU (450N)
	ELEKTRIKILBI TEGELIK SUURUS
	PUURIMISKAEVIK
	OLEMASOLEV MADALPINGE KAABEL
	KATASTRI PIIR

MÄRKUSED:

1. LIITUMISKILP LK225733 PAIGALDADA ASENDIPLAANIL NÄIDATUD KOHTA.
2. LK225733 TOIDE VÕTTA MAAKAABLIIGA MPL418989 ÕHULIINI MASTIST M4.
3. MAAKAABEL PAIGALDADA HALJASALAL MIN 0.7M SÜHAVUSELE, KEGKLIKLUSTEE ALLA MIN 1M SÜGAVUSELE.
4. TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE.
5. KILP PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISELE.

Projekti nimetus		Tallinna mnt 36a liitumine madalpingel, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond	
Joonise nimetus		Asendiplaan	
Projekteerija	 Hepta Group Energy OÜ Teaduspargi 6/1 12618 TALLINN EESTI Tel. +372 5179698 info@hepta.ee	Tellija	 Enefit OÜ Veskiposti 2 10138, TALLINN, EESTI Tel. +372 55522205 enefit@enefitconnect.ee
Kontrollija	S. Kulp	Staadium	Möötkava
Projektijuht	S. Kulp	PP	1:500
Projekteerija	V. Romanjuk	Kuupäev	04.01.2024
		Projekti nr	LC0234
		Joonise nr	E201