













TINGMÄRGID	
	PROJEKTEERITUD MADALPINGE MAAKAABEL D110 750N KAITSETORUS, KUI EI OLE MÄÄRATUD TEISITI
	PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
	PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP REAALSETE MÕÕTMETEGA
	PROJEKTEERITUD MASTILÜLITI
	PROJEKTEERITUD MAANDUSPAIGALDIS
	KAITSETORU D110 450N
	KAITSETORU D110 1250N
	TARBIJA KAITSETORU D50 450N
	PUURIMISKAJEVIK
	OLEMASOLEV DRENAAŽITORU
	OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN
	KATASTRÜKSUSTE PIIRID

1. LIITUMISKILP LK225773 PAIGALDADA ASENDIPLAANIL NÄIDATUD KOHTA.
2. TARBIBA ELEKTRIKAABLITELE PAIGALDADA RESERVTORU PVC D50 450N L=5M. TARBIBAKAABLITE TORU OTSAD TUUA MAA PEALE NING ISOLEERIDA.
3. LK225773 TOIDE VÕTTA MAAKAABLIGA MPL419074 ALAJAAMA TÄNASSILMA:(TÜRI) F4 ÕHULIINI MASTIST M215.
4. MAAKAABEL PAIGALDADA HALJASALAL VÄHEMALT 0.7M SÜGAVUSELE.
5. TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE.
6. KILP PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISELE.

Projekt nimetus Soootsa rd. ülesõit (valgustus+foorid); Lelle-Türi-Viljandi 30,4-33,7 km, Taikse küla, Türi vald, Järva maakond			
Joonise nimetus Asendiplaan			
Projekteerija <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> Hepta Group Energy OÜ Teaduspargi 6/1 12618 TALLINN EESTI Tel. +372 5179698 info@hepta.ee </div> </div>		Tellija <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> Elektrilevi OÜ Veskiposti 2 10138, TALLINN, EESTI Tel. +372 777 1545 elektrilevi@elektrilevi.ee </div> </div>	
Kontrollija	S. Kulp	Staadium	TP <div style="font-size: 24px; font-weight: bold;">01.04.2024</div>
Projektijuht	S. Kulp		
Projekteerija	V. Romanjuk	Kuupäev	