

Anna Renžina

Saatja: kuramaa@hot.ee
Saatmisaeg: pühapäev, 26. aprill 2026 13:29
Adressaat: Anna Renžina
Teema: Re: Ettekirjutuse järelkontroll
Manused: изображение_viber_2026-04-26_13-12-09-074.jpg; изображение_viber_2026-04-26_13-11-50-880.jpg; изображение_viber_2026-04-26_13-11-35-713.jpg; изображение_viber_2026-04-26_13-11-17-650.jpg; изображение_viber_2026-04-26_13-10-17-432.jpg; AKT_nr_260713.pdf

Tähtsus: Kõrge

Järeltegevuse lipp: Järeltegevus
Olekulipp: Lipuga märgitud

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Добрый день

Высылаем фото ATS И АКТ обслуживания

С уважением

Виктор Локк

2026-04-20 14:29 kirjutas Anna Renžina:

Tere

11.02.2019 on Päästeamet andnud Hooneühistule Kuramaa (80075555) aadressil Vikerlase tn 11, Tallinnas, Harjumaa ettekirjutuse nr 7.2-6.2/324, milles sisalduva ettekirjutusega kohustati:

3. Tagada automaatse tulekahjusignalisatsiooni (edaspidi ATS) töökorrasolek. Täitmise tähtaeg: 01.detsember 2022.

20.04.2026 seisuga eelpoolnimetatud ettekirjutuse täitmisest Päästeametit teavitatud ei ole. Palume anda tagasisidet kas ja kuidas (lisada tõendusmaterjal: pildid, hooldusaktid, dokumendid, vms) on ettekirjutuse punktid täidetud/täitmata **hiljemalt 27.04.2026.**

Ettekirjutuse tõendusmaterjali edastamata jätmisel, loetakse ettekirjutus mitte täidetuks ning rakendub sunniraha vastavalt ettekirjutuse sunniraha hoiatusele.

Lugupidamisega

Anna Renžina

Tuleohutuskontrolli tiim
inspektor
+372 5360 7604
anna.renzina@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn
paasteamet.ee
olevalmis.ee
ohutusportaal.paasteamet.ee

