



Projekteeritud kilpide asukohas planeeritav maapinna kõrgus enne kilpide paigaldamist arendaja ja tee-ehitajaga üle kooskõlastada ja vajadusel muuta!

Kaablite paigaldussügavused (va asendiplaani eriviited):
 haljasalal - min 0,7 m;
 tee, sh **rajatava tee** all - min 1,0 m;
 kraavi, sh **rajatava kraavi** põhjast min 1,0 m põhjast sügavamal;
 kraavi, sh **rajatavas nõlvas** - min 1,5 m

Kaabli kaitsetorud:
 Lahtine meetod - 750N, D160mm
 Kinnine meetod - 1250N, D160mm
 Tarbija kaabli reservtorud - 450N, D50 mm

Märkus:
 - Gealusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-26-024
 - Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
 - maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
 - Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõusvat pinnast tihendada.
 - Elektrilevi OÜ maakaablite ehitustööd ühildada detailplaneeringu ala teiste kommunikatsioonide ja teede ehitusega ning maakaablid paigaldada enne asfalteerimistööid detailplaneeringu ala lõplikku katete taastamise töid.
 - Enne käesoleva projekti kaevetöid leppida teede ja platside ehitajaga kokku tööde järjekord ning tagasitõite ulatus.
 - **Piirimärgid säilitada. Ehituse käigus rikutud piirimärgid tuleb ehitajal taastada!**
 - Kilpide planeeritava maapinna kõrguste määramisel on võetud aluseks arendaja ja teeprojekteeri sisendeid.
 - Maakaabli paigaldussügavus arvestada üldise maapinna keskmise kõrguse järgi (mitte arvestada aukude, küngaste kõrgust), mis on teede ja platside rajamise eeltöödel valmistatud planeeringu alal.
 - Maakaablid rajada võimalusel enne teekatete rajamist.

Tellija:		Töövõtja:		Address:	Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev:	01.04.2026
				Reg. nr:	11445550	Töö nr:	ENS-26-024
Töö nimetus: Hiierahu tee 1,2,3,4,5,6,7,8 liitumine madalpingel Tuhala küla, Kose vald, Harju maakond LC4845				E-mail:	egle.ninep@enersense.com	Joon nr:	001
Joonise nimetus: Asendiplaan				Tel nr:	+372 5597 1898	Versioon:	v01
				Projekteeris:	Egle Ninep-Kaselt	Möötkava:	-
				Kontrollis:	Sander Kotter		