



Kaarel Salus
Lääne-Nigula Vallavalitsus
vv@laanenigula.ee

10.03.2025 EHR menetlus nr 471767

Meie 12.03.2025 nr 7.1-2/25/1631-4

Ehitusteatise nr 2511201/02174 kooskõlastamine märkustega

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Lääne maakonna Lääne-Nigula valla Koluvere küla ehitusteatise nr 2511201/02174 (menetlus nr 471767). Ehitusteatise aluseks on Construcrive OÜ põhiprojekt töö nr T17102025 " *Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Koluvere küla, Koluvere hooldekodu Tuletõrje veemahuti paigaldamise projekt* " (edaspidi projekt).

Ehitusteatisega soovitakse luua eeldused kinnisasjale Koluvere hooldekodu (katastritunnus 34201:001:0400) tuletõrjeveemahuti (*sealhulgas kuivhüdrant ja veetorustik*) (edaspidi *tehnovõrk*) rajamiseks. *Tehnovõrk* kavandatakse rajada **riigitee nr 16162 Ollimäe-Koluvere tee kaitsevööndisse km 6,127-6,152**, seejuures on *tehnovõrgu* vähim kaugus riigitee katte servast 18 m ja juurdepääs *tehnovõrgu* teenindamiseks kavandatud olemasolevate juurdepääsuteede kaudu riigitee nr 16162 km 6,075 ja km 6,240.

Lähtudes ehitusseadustiku (edaspidi *EhS*) § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusteatise nr 2511201/02174 ja anname nõusoleku riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt ehitusteatise juurde lisatud ja Construcrive OÜ poolt koostatud põhiprojekt tööle nr T17102025 " *Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Koluvere küla, Koluvere hooldekodu Tuletõrje veemahuti paigaldamise projekt* " tingimusel, et **ehitusteatise eelnõud täiendatakse kõrvaltingimustega:**

1. Ehitatav *tehnovõrk* peab vastama *EhS* tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal ega kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) või sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist.
2. *EhS* § 70 lg 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- ega muu tegevus kaitsevööndis ohustada riigiteed ega selle korrakohast kasutamist. Juhul kui tööde tegemine võib riigiteel liiklejaid ohustada mistahes viisil, tuleb ohutuse tagamisel lähtuda [liiklusseaduse](#) § 7¹ lõike 4 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. Riigiteel liikluskorralduse ajutiseks muutmiseks on vajalik **liikluskorralduse projekt, millele on saadud tee omaniku nõusolek.**
3. Riigitee kaitsevööndis tööde teostaja peab taotlema Transpordiametilt vahetult enne töödega alustamist **liiklusväliste tööde loa** projektikohaste tööde teostamiseks riigitee kaitsevööndis. Taotluse vorm on saadaval <https://www.transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/dokumendid/blanketid> jaotisest „Tööd ja piirangud maanteel“. Vastav taotlus palume saata e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee . Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt.

4. Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine riigiteel ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. **Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu riigitee nr 16162 km 6,075 ja km 6,240.**
5. *Projekti* realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.
6. Töövõtjal näha ette paigaldustöödega rikutud maa-ala korrastamine ning kahjustatud teerajatiste taastamine.
7. **Kooskõlastatud *projekti* muutmisel riigitee kaitsevööndis tuleb *projektlahendus* Transpordiametiga uuesti kooskõlastada.**

Järelevalvet esitatud nõuete täitmise üle riigitee kaitsevööndi ulatuses teostab Transpordiamet *EhS* kehtestatud korras.

Kooskõlastus kehtib kaks aastat välja andmise kuupäevast. Kui ehitusteatist ei ole selleks ajaks antud, siis palume Transpordiamet kaasata uuesti ehitusteatise/loa või projekteerimistingimuste menetlusse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Elliko Kõiv

tehnovõrkude koordinaator

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisad: 1. Ehitusteatis „Ehitusteatis_2511201_02174.asice“;
2. Projekt „Projekt_11.03.2025.7z“.

Elliko Kõiv

57848581, Elliko.Koiv@transpordiamet.ee