


Puuri tõus 20 kraadi



Puuri tõus 10 kraadi

MÄRKUSED

*Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma kaablivaldaja loata on keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega.

*Suundpuurimise töödega peab olema tagatud olemasolevate võrkude kaitse ja vajadusel nende toetamine. Enne puurimistöösid võtta ühendust puurforuga ristuvate tehnovõrkude valdajatega- teavitada järelevalvet.

*Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel võrguvaldaja esindaja juuresolekul.

Tellija: Enefit Connect OÜ			Address: Ringtee 63a Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713		Kuupäev: 15.11.2023
Töö nimetus:	2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee tänavavalgustuse liitumine, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond		Reg nr: 11445550	Telefon/fax: 53 49 75 65	e-mail: Siim.Sulamagi@enersense.com
Joonise nimetus:	Ristnevälja joonis	Projekteeris: Siim Sulamagi	Kontrollis: Siim Holtsmann	Muudatus: Ver 1	Joon nr: TL-2-01 Mõõtkava: / A3