

LISATÖÖDE (PISITÖÖDE) KONTROLL-LEHT

(koostatud 2 eksemplaris)

INES IMPEX OÜ
Turu 8, Aegviidu
74501, Harjumaa
Tel. 5074407

" 29 " aprill 2019 a.

Objekt	Nimetus	Nelijärve Puhkekeskus - RANNAMAJA			
	Aadress	Nelijärve 4, Aegviidu alev, Anija vald, Harjumaa			
Objektil käisid	Nimi	Reinar Rakaselg			
	Nimi				
Kliendi esindaja	Nimi/amet	Reet Purre			
Kontaktandmed	Nimi/mob/tel.	56467733			
Kokkulepitud aeg	Päev			Kell	
Objektil viibimise aeg	Algus	4.04.2019	10:00	Lõpp	12:00
Läbisõit	K/m				
Töö kirjeldus	Rannamajas on teostatud ventilatsiooni automaatne väljalülitumine automaatse tulekahjusignalisatsiooni (ATS) keskseadme poolt tulekahjualarmi väljastamisel.				
	Paigaldatud repiiterpaneel ATS-i kasutamiseks.				
Vahetatud/lisatud seadmed ja materjalid	Bentel ATS repiiter koos Serial Interface mooduliga - 1tk				
	Relee DIN liistule 24V 8A 2 kontaktipaari - 1tk				
	Kaabel EUROSAFE FE180 4x0,8 EN50200 CWZ varjestatud punane - 5m				
	Dokumentide sahtel seinale - 1tk				
Süsteem on tervikuna üle kontrollitud ja töötab 100 %	JAH				
	Kontrollitud signaalide jõudmist administraatorini?			JAH	
Parandaja märkused	Paigaldatud seadmed on testitud ja töötavad.				
Kliendi märkused					

Lehe täitja: Reinar Rakaselg / allkiri digitaalne

Klient: