



PÄÄSTEAMET

Külliki Kiiver
Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 24.10.2022 nr 6-1/8-4

Meie 31.10.2022 nr 7.2-3.4/6894-2

**Reiu küla Juuremetsa ja Kaldaääre tee 6
kinnistute detailplaneeringu
kooskõlastamisest keeldumine.**

Austatud Külliki Kiiver

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Evox OÜ poolt koostatud töö nr EX030522 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Juuremetsa ja Kaldaääre tee 6 maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale järgmise l põhjusel:

1. Kirjeldamata planeeringualal päästetehnika ümberpööramise võimalus. Päästetehnika pöörderaadius on 10 meetrit.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 7

Kooskõlastamisest keeldumine on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 2890-2022-2

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Häädemeeste Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee