

PROJEKTI KOOSKÖLASTUS NR 39275944

Kliendinumber	876362
Isikukood/Registrikood	11000919
Nimi	Ekore OÜ
Kontaktisik	Eero Antons telefon 53449117
e-post	eero@ekore.ee
Aadress	KUUSIKU TEE 9-19, LOO ALEVIK, JÕELÄHTME VALD 74201, HARJU MAAKOND
Objekti asukoht ja projekti nimi	Lohusalu küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond : LOHUSALU REOVEEKOGUMISALA VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI PROJEKTEERIMIS- JA E HITUSTÖÖD
Projekti/töö nimetus	LOHUSALU REOVEEKOGUMISALA VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI PROJEKTEERIMIS- JA E HITUSTÖÖD
Kooskõlastamisele esitatud dokumendid	1. Projektjoonis PP303_PP_VK-4-01_ap_07112024.dwg 2. Projekti seletuskiri PP303_TP_VK-3-01_v01_Seletus.docx

Telia Eesti AS (edaspidi "Telia") seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel:

Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevõõndis tegutsemise Eeskirjast:	jah
Töid võib teostada ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel:	jah
Info tööloa saamiseks telefoninumbri:	https://www.telia.ee/partne...
Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis:	Kaablikanalisisatsioon, Side maakaabel, Õhuliin, Jaotusseadmed, Sidekaev(ud), Kaitsetoru
Projekt kooskõlastatakse märkustega:	Sideehitiste kaitsevõõndis teostada kaevetöid käsitsi. Telia sideehitiste kaitsevõõndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitise kaitsevõõndis lähtuda EhS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) „Ehitise kaitsevõõndi ulatus, kaitsevõõndis tegutsemise kord ja kaitsevõõndi tähistusele esitatavad nõuded“, kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest: https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/juhendid Antud kooskõlastus ei ole tegutsemisluba Telia sideehitise kaitsevõõndis tööde teostamiseks. Sideehitise kaitsevõõndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib

ohustada sideehitist. Sideehitise kaitsevööndis võib töid teostada ainult Telia volitatud esindaja poolt väljastatud tegutsemisloa alusel. Tegutsemine Telia sideehitiste kaitsevööndis on lubatud peale sideehitise käppenäitamist järelevalve töötaja poolt ning selle fikseerimist kahepoolset allkirjastatud aktis. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutse aega Telia Ehitajate portaalis: <https://www.telia.ee/ehitajate-portaal>

Teostatavate tööde käigus tagada kujud, sideehitiste terviklikkus ja kaitsemeetmete rakendamine. Sideehitiste kaitsemeetmete muudatused kooskõlastada enne tööde algust Telia sideehitiste järelevalve töötajaga. Kõik Telia sideehitiste kaitsmise/säilitamisega seotud kulud kannab tööde teostamisest huvitatud isik.

Kooskõlastus kehtib kuni 11.11.2025

Kooskõlastuse võttis vastu:
Eero Antons

Kooskõlastuse andis:
Telia Eesti AS volitatud esindaja
Dmitri Kirsanov
e-post: Dmitri.Kirsanov@boftel.com
telefon: 513 4904