

Saatja: Gunnar Mägi <Gunnar.Magi@transpordiamet.ee>  
Saadetud: 09.06.2023 10:55  
Adressaat: MNT Teed <maantee@transpordiamet.ee>  
Teema: Viljandi maakond Uia, Lia küla Kiini-Kõpu 20 kV fiidri rekonstrueerimise projekt  
IP6002 Tere  
Manused: image001.png; image002.jpg; IP6002 taotlus\_kooskolastada\_tehnovorgu\_ja\_-  
rajatise\_projekt.asice

**From:** Maaten, Kaupo <K.Maaten@leonhard-weiss.com>  
**Sent:** Wednesday, June 7, 2023 2:42 PM  
**To:** Gunnar Mägi <Gunnar.Magi@transpordiamet.ee>  
**Subject:** FW: IP6002 trasside küsimus

Tere.

Saadan uuesti. Faili nimedes oli vale vald.  
Vabandust.

Lugupidamisega

LEONHARD WEISS OÜ  
elektriteenuste divisjon  
lõuna regioon

Kaupo Maaten  
Vanemprojekteerija Viljandis

Tomuski tee 2, 71067 Mustivere küla Viljandi vald  
Mob. +372 512 7053  
[k.maaten@leonhard-weiss.com](mailto:k.maaten@leonhard-weiss.com)  
<http://www.leonhard-weiss.ee>

LEONHARD WEISS grupi ettevõte

Meie juriidiliste teadetega tutvumiseks külastage meie [kodulehte](#).

**From:** Maaten, Kaupo  
**Sent:** kolmapäev, 7. juuni 2023 14:29  
**To:** 'Gunnar Mägi' <[Gunnar.Magi@transpordiamet.ee](mailto:Gunnar.Magi@transpordiamet.ee)>  
**Subject:** RE: IP6002 trasside küsimus

Tere.

Saadatan kooskõlastamiseks projekti failid.

Lugupidamisega

LEONHARD WEISS OÜ  
elektriteenuste divisjon  
Iõuna regioon

Kaupo Maaten  
Vanemprojekteerija Viljandis

Tomuski tee 2, 71067 Mustivere küla Viljandi vald  
Mob. +372 512 7053  
[k.maaten@leonhard-weiss.com](mailto:k.maaten@leonhard-weiss.com)  
<http://www.leonhard-weiss.ee>

LEONHARD WEISS grupi ettevõte

Meie juriidiliste teadetega tutvumiseks külastage meie [kodulehte](#).

**From:** Gunnar Mägi <[Gunnar.Magi@transpordiamet.ee](mailto:Gunnar.Magi@transpordiamet.ee)>  
**Sent:** esmaspäev, 22. mai 2023 16:19  
**To:** Maaten, Kaupo <[K.Maaten@leonhard-weiss.com](mailto:K.Maaten@leonhard-weiss.com)>  
**Subject:** RE: IP6002 trasside küsimus

Tere

Projektist,

Valdavalt probleemi ei ole, vastavalt nõuded tehnovõrkudele, trassiga liikuda võimalikult teemaa piiri lähedal, mahasõidud mis teemaal kinniselt. Kohtades kus kaabel siseneb ja väljub teemaalt lisada km-er, samuti tr alg ja lõpp. Õhuliini demonteerimistele km-er. Võimalusel kaablijoon ühtlasemaks, et ei kulgeks kord teemaal ja siis naaberkinnistul. IKÕ-sid lihtsam teha.

Parimate soovidega



**Gunnar Mägi**  
Peaspetsialist  
Kooskõlastuste üksus  
Planeerimise osakond  
5184315

Valge 4 / 11413 Tallinn / [Transpordiamet](http://www.transpordiamet.ee)

**From:** Maaten, Kaupo <[K.Maaten@leonhard-weiss.com](mailto:K.Maaten@leonhard-weiss.com)>  
**Sent:** Thursday, May 11, 2023 9:46 AM  
**To:** Gunnar Mägi <[Gunnar.Magi@transpordiamet.ee](mailto:Gunnar.Magi@transpordiamet.ee)>  
**Subject:** IP6002 trasside küsimus

Tere.

Teen Kiini-Kõpu 20 kV fiidri rekonstrueerimise projekti Uia ja Iia külades Viljandi vallas.

Olemasolev õhuliin demonteeritakse metsa seest ja asendatakse maakaabelliiniga maantee ääres. Hargnevad haruliinid jäävad õhuliinideks. Küsimus mastiga nr 3. Maaomanik enda kinnistule masti ja maakaabelliine paigalda ei luba. Lahendusena tahaks masti panna vahetult maantee piiri äärde maantee maasse. Tugi läheks kinnistule aga sellega saab hakkama. Mast jääks ca 4,2 m katte servast aga üle maantee visangust saaks vähemalt lahti. Teisel pool maanteed on ka sama omaniku kinnistu nii et sinna masti panna ka ei saa.

Palun vaata ülejäänud maakaabli trass ka korraga üle siis juba.

Lugupidamisega

LEONHARD WEISS OÜ  
elektriteenuste divisjon  
lõuna regioon

Kaupo Maaten  
Vanemprojekteerija Viljandis

Tomuski tee 2, 71067 Mustivere küla Viljandi vald  
Mob. +372 512 7053  
[k.maaten@leonhard-weiss.com](mailto:k.maaten@leonhard-weiss.com)  
<http://www.leonhard-weiss.ee>

LEONHARD WEISS grupi ettevõte

Meie juriidiliste teadetega tutvumiseks külastage meie [kodulehte](#).