



PÄÄSTEAMET

/* ASUTUSES IS ES EKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet*/

Enel Liin
Räpina Vallavalitsus
vald@rapina.ee

Teie 24.09.2024 nr 7-1/2024/26-1

Meie 06.12.2024 nr 7.2-3.2/4330-4

**Räpina linnas Võhandu tn 16 ja
Võhandu tn 23 detailplaneeringu
kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu kooskõlastamast Põlva maakonnas Räpina vallas Räpina linnas Võhandu tn 16 ja Võhandu tn 23 katastriüksuste detailplaneeringut järgmisel põhjusel:

Planeeritavatele ehitistele ei ole tagatud päästeautodele juurdepääsu ehitiste kõikidele külgedele. SIM 812-7:2018 p 14.1.7. Lahendamata ja joonistel näitamata päästetehnika juurdepääsu võimalused jõepoolsele hoone küljele.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Räpina vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Lempu
ohutusjärelvalve büroo nõunik
Lõuna päästkeskus

+372 7337313
margo.lempu@paasteamet.ee