

ATS KATSETUSE AKT

Objektile mis asub aadressil Astangu tn 52, Tallinn, Harjumaa
firmaga Stopfire OÜ oli paigaldatud automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.
Tööde lõpetamist oli teostatud süsteemis katsetus. Katsetuse tulemused tabelis N1

Jrk. Nr.	Test/nimetus	Katsetus	Hulk	Järeldus
1	Keskseade	test	1	Vastab
2	Abifunktsioonid	test	1	Vastab
3	Toitetest	test	1	Vastab
4	Toiteplokk EN54	test	1	Vastab
5	Akud	mõõtmine	4	Vastab
6	Ahel 1	Andur	31	Vastab
		Nupp	10	Vastab
		Sireen	14	Vastab
		Sireen Vilkuriga	1	Vastab
		Saatja/vastuvõtja RF	5	Vastab
		RF Andur	15	Vastab
7	Ahel 2	Andur	38	Vastab
		Nupp	14	Vastab
		Sireen	9	Vastab
		Sireen Vilkuriga	1	Vastab
		Saatja/vastuvõtja RF	5	Vastab
		RF Andur	15	Vastab
8	Ahel 3	Andur	23	Vastab
		Nupp	7	Vastab
		Sireen	14	Vastab
		Saatja/vastuvõtja RF	7	Vastab
		RF Andur	21	Vastab
9	Ahel 4	Andur	47	Vastab
		Nupp	19	Vastab
		Sireen	12	Vastab
		Saatja/vastuvõtja RF	7	Vastab
		RF Andur	21	Vastab
		Väljundmoodul	1	Vastab
		Reserv	1	Vastab
10	Kellaliin 1	Sisesireen	6	Vastab
11	Kellaliin 2	Reserv	1	Vastab
12	Kellaliin 3	Reserv	1	Vastab
13	Kellaliin 4	Reserv	1	Vastab

Tulekahju signalisatsioonisüsteemi paigaldustööd ja seadmed vastavad siseministri 7. jaanuar 2013 määrusega nr 1. "Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemidele ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse" ja EVS-EN54 standartile.

Vastav isik Dmitri Bavõkin