

IMATRA ELEKTER AS
Lääne REGIOON

Kannikese liitumine, Sepaküla, Haapsalu linn, Lääne maakond

LÄHTEÜLESANNE NR: LT-33779L

Projekti kood: JT3246

Väljastatud: 15.10.2025

Kehtiv: 05.10.2026

TAOTLUSE ESITAJA

• Nimi / ärinimi	Kelli Kuuskmann
• Telefon	53084900
• E-post	kelli.kuuskmann@gmail.com

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

• Aadress	Kannikese, Sepaküla, Haapsalu linn, Lääne maakond
• Katastriüksus	18401:001:0940
• Mõõtepunkti ID	-

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

• Pingeklass	Madalpinge
• Faaside arv	3
• Amprite arv	16 A

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	
• Piirkonnaalajaam	HAAPSALU 110/35/10
• Toitefiider	UNGRU:HAA
• Jaotusalajaam	SEPA:(Haapsalu)
• Jaotusfiider	F3
• Kontaktisikud	Elektrivõrgu insener, Rasmus Juhansoo, +372 5817 0504 rasmus.juhansoo@elektrilevi.ee
• Vastuvõtjad	Projekti vastuvõtmine toimub EPP keskkonnas.
• Kooskõlastamine	Asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.
• Märkused	Varustuskindluse piirkonda: Haja Trimble NIS plaan: LT-33779L Sepaküla, Kannikese

EELDATAVATE TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Alajaam		
• Madalpingefiidrid (tk)	Mastilüliti – 1 tk	
Madalpingeliin		
• Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	120 mm ² – 200 m	
• Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (soklil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 tk, soklil, 2-kohaline	
• Arvesti tüüp (PLC/P2P)	P2P – 1 tk	

Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView>, sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“.
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus.
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Imatra Elekter AS-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Imatra Elekter AS-ga.

Lisa 2:

JT3246 mahus:

1. SEPA AJ paigaldada voolutrafad, 2-kohaline MK ja uus fiidrilüliti F3.
2. F3-st paigaldada kaabel 120 mm² ja 2-kohaline LK238800 (PK=16 A).

Lisa 3:

AS_LT-33779L.dxf

AS_LT-33779L.pdf

KOOSTAJA

Rasmus Juhansoo

Imatra Elekter AS volitatud esindaja

Tingmärgid	Värvid
<ul style="list-style-type: none"> - õhuliin - maakaabel - side õhukaabel - side maakaabel - sidekapp (FCP) - sidejaotuskapp (FAT) - sidevõrgu LP 	<ul style="list-style-type: none"> - komplektalajaam - mastalajaam - kioskalajaam - harukilp - jaotuskilp - liitumiskilp
	<ul style="list-style-type: none"> - projekteeritav madalpinge - projekteeritav keskpinge/olemasolev sidevõrk - projekteeritav sidevõrk - olemasolev madalpinge - olemasolev keskpinge - demonteeritav võrk - kinnistu piir

