

**LC5170, liitumine madalpingel, Kuretiiva, Vahastu küla,
Kuusalu vald, Harju maakond.**

Projekti kood: LC5170

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress	Mõõtepunkti ID
Kuretiiva Vahastu küla Kuusalu vald Harju maakond	38ZEE-00809250-4
Tarbimiskoht eramu	Katastriüksuse number 35301:001:1988

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass	Faaside arv	Amprite arv
Madalpinge	3	25 A
Liitumispunkti asukoht		
41. Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul maapinnal asuva liitumiskilbi väljundklemmidel ostja toitekaabli otstel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	KOLGA 110/10	KOLGA:KOL	Kure:(Kotka)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu nooremisener, Aron Altmets, +37254460301 aron.altmets@elektrilevi.ee			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Vastuvõtmine toimub Elektrilevi partnerite portaalis (EPP keskkonnas)			
Projekt vaja kooskõlastada	Teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldatajatega			
Märkused	Kesktihe varustuskindluse piirkond. Rakendusplaan Trimble Unitys: 513642 Kuretiiva Vahastu			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	AXPK 4x50 - 15m	
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	P2P	
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (soklil/mastil), arvestikohtade lõikes	1tk, soklil, 1 kohaline	

Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh,J352> Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“.
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus.
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.

- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181.

Lisa 2:

LC5170 mahus:

- Paigaldada planeeritud kohta liitumiskilp. Kilp saab tunnuseks LK241092.
- Liitumiskilbi toide võtta hargnemisega liitumiskilbist LK222550. Maakaabel lõigul LK222550 - LK241092 saab tunnuseks MPL448653.
- Paigaldada P2P arvesti ja peakaitse 3x25A

Lisa 3:

AS_513642.pdf, AS_513642.dxf

KOOSTAJA

Nimi

Aron Altmets

Kuupäev

08.04.2026