


MÄRKUSED:

- Käesolev projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ tellimusele ja lähteülesandele nr. 479803.
- Kõik ehitus- ja elektritööd teostada kooskõlas kehtivate ehitusnormide ja eeskirjadega.
- Kaablitrass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/võsast ja kividest.
- Kaablite ristumisel või lähedasel kulgemisel olemasolevate tehnovõrkudega lähtuda vastava tehnormide kaitsevõõndi tegutsemise korrast, projekti kooskõlastuses kirjeldatud tingimustest ja pidada kinni normidekohastest vahemaadest. Projekteeritud kaugküttetorustiku kaitse alal maksimaalne paigaldussügavus 0,7m
- Kaevetööde järgselt taastada pinnase ja katendite endine olukord ja korrastada ehitusjälg. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõrjet pinnas tihendada.
- Projekteeritud võrgu elektrilisi parameetreid ja maanduseid vaadata jooniselt LC2761-2 Elektriline skeem.

Projekt: Ida-Virumaa, Lüganuse vald, Uniküla, Vana-Sigala vkt 1 elektriliitumine		Tellija: Elektrilevi OÜ			
		Töö nr: LC2761			
Joonis: Asendiplaan		Joonise nr: LC2761-1			
<div> CONNECTO</div> <div>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee</div>	Projekteeris	Erki Pääro			
	Kontrollis	Priit Mürsepp			
		Mõõtkava:	1:500	Leht	Lehti
		Stadium:	TP	1	1