Ol. olev 10 kV õhuliin
AS-70
Suund: AJ "RAPLA 110/35/10 kV" VL10285
(Kuusiku liin)

Ol. olev 10 kV õhuliini mast M53.
Mastile paigaldada tugi.
Ehitada 10 kV kaabli ülesviik.
Ehitada maandus (maanduskiir kaablikaevises, vajadusel lisakiir(ed)).

PEØ160; 750N; L= 37 m
- sügavusel 1,0 m (maapinnast)

Proj. raiutav võsa/puud; S= ca 110 m².
Raiutav materjal utiliseerida.

Proj. raiutav võsa/puud; S= ca 80 m².
Raiutav materjal utiliseerida.

Proj. 10 kV maakaabel:
KPL208267; AL 3x120 mm²
(ÖL M53 - ÖL M56)
L= 193/225 m (trass/kaabel)

PEØ160; 750N; L= 83 m
- sügavusel 1,0 m (maapinnast)

PEØ160; 30 kN/m²; L= 73 m
- vt joonis TR1099-4

Ol. olev 10 kV õhuliin
SAX-70
Suund: AJ "Kuusiku" KOL29

Ol. olev 10 kV õhuliini mast M56.
Mastile paigaldada 2 tõmmitsat.
Ehitada 10 kV kaabli ülesviik.
Ehitada maandus (maanduskiir kaablikaevises, vajadusel lisakiir(ed)).

Dem: 10 kV õhuliin
SAX-70; L= 72 m (trass)
ÖL M55 - ÖL M56

Dem. mast
55 (puit)
+ 2 tk tugi
+ tõmmits

Dem. mast
54 (puit)

Dem: 10 kV õhuliin
AS-70; L= 118 m (trass)
ÖL M53 - ÖL M55

MNT nr 27
KM 4,16

Elektrilevi OÜ
KUUSIKU:RAP 1-20kV

Rapla-Pärnu raudtee 520
66801:001:1874

Tagametsa
66801:001:1875

Männiku
66801:001:1873

66801:001:1752
27 Rapla-Järvakandi-Kerguu tee

66801:001:1753
Rapla-Pärnu raudtee 540

4+400

4+500

TINGMÄRGID
Olemasolev

- Kinnistu piir
- 10 kV õhuliin
- Sidekaabel
- Drenaaž

Planeeritav

- Raudtee kaitsetsoon
- Raudtee telg ja muldkeha
- Sõidutee
- Sidetrass / sidekaevud

TINGMÄRGID
Projekteeritud

- Proj. 10 kV maakaabelliin
- Proj. kaablikaitsetoru (30 kN/m²)
- Proj. kaablikaitsetoru (750 N)
- Proj. kaablimärketulp
- Proj. maanduspaigaldis
- Proj. masti tugi
- Proj. masti tõmmits
- Proj. demonteeritav 10 kV õhuliin
- Proj. võsaraie

MÄRKUSED:
- Alusplaanina on kasutatud Reaalprojekt OÜ tööd nr GD-DS1-DPS-3.

Projekt: Rapla - Kuusiku 10 kV liini ümberehitus (OÜ Rail Baltic Estonia) Väljataguse küla, Rapla vald, Rapla maakond		Tellija: Enefit Connect OÜ	
Joonis: Asendiplaan		Joonise nr: TR1099-1	
DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee	Projekteeris: Mikk Reiter Tel. 5348 2352		
	Kontrollis: Aro Kivisild	Mõõtkava 1:500	Leht / Lehti
		Staadium Tööprojekt	1 / 1