

Valuste alajaama 330kV õhuliini profiil



Liinijuhe
Ohutusgabariit 7m maapinnast
Maapinna profiil
Eveconi alajaama 330kV õhuliin
Eveconi alajaama 110kV õhuliin (Ehituses)

TERRANAUT OÜ	Tellija: Evecon OÜ		Mõõt: M1:400
	Objekt: Valuste alajaama 330kV õhuliin, Valuste küla, Lääneranna vald, Pärnumaa		
Projekteerija: V. Viiklepp +372 56 152 225	Joonise nimetus: Valuste alajaama 330kV õhuliini profiil		
Kontrollis: V. Viiklepp			
Kuupäev: 04.04.2024 V03	Joonis nr: 185-002	Töö nr: 185	Staadium: Eelprojekt	Leht: 1