



TRANSPORDIAMET

Tartu Vallavalitsus
tartuvald@tartuvald.ee
Haava tn 6
60512, Tartu maakond, Tartu vald,
Kõrveküla alevik

Teie 19.02.2024

Meie 21.02.2024 nr 7.1-2/24/2796-2

Tartu valla Kobratu küla Amme puurkaev, menetlus nr 412480

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Tartu valla Kobratu küla Amme kinnistu (kat tunnus 79402:003:0466) puurkaevu ehitusloa eelnõu. Projekteeritud puurkaevu kavandatakse riigitee 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 119,5 ca 33 m kaugusele tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 2-3 m³. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht jääb riigiteede kaitsevööndisse, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 50 m. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa eelnõu nr 2411271/00639 **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt FIE Siim Väikmann tööle nr 226, Trt 2003.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³. Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist teekaitsevööndisse.

Palume korrigeerida EhR-is katastriüksuse number.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee