



TRANSPORDIAMET

Peipsiääre Vallavalitsus
vallavanem@peipsivald.ee
Tartu mnt 4
60201, Tartu maakond, Peipsiääre vald,
Alatskivi alevik

Teie 28.04.2026

Meie 29.04.2026 nr 7.1-2/26/7348-2

**Peipsiääre valla Vara küla Pärnaõie puurkaev,
menetlus nr 546241**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Peipsiääre valla Vara küla Pärnaõie kinnistu (kat tunnus 58601:001:1694) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu kavandatakse riigitee 43 kaitsevööndisse km 8,81 ca 17 meetri kaugusele tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 2 m³.

Rajatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt Ehs § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt Ehs § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa eelnõu nr 2611271/04785 ja **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt OÜ Kaevupuuri tööle nr 26-026.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³. Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist riigitee kaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee