



Vello Vaimann
Leonhard Weiss OÜ
V.Vaimann@leonhard-weiss.com
Vesse tn 8,
11415, Tallinn, Harju maakond

Teie 12.05.2025

Meie 22.05.2025 nr 7.1-2/25/6609-3

Elektriprojekti kooskõlastamine riigitee nr 19105 kaitsevööndis

Olete taotlenud Transpordiameti ehitusseadustiku (EhS) § 70 lg 3 kohast nõusolekut tehnovõrkude ehitusprojektile riigitee nr 19105 Audru tee kaitsevööndis km 1,17-1,2

Projekti mahus paigaldatakse asendiplaanil näidatud asukohta jaotus-/liitumiskilbid ja maakaablid. Demonteeritakse liitumispunkt Villa alajaamast ja keskpinge õhuliini visang km 1,29 .

Võttes aluseks EhS § 70 lg 3, **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt Leonhard Weiss OÜ tööle nr LC3598 „*Tarbimistingimuste muutmine keskpingel. Lihula maantee 1a, Audru alevik, Pärnu linn, Pärnumaa*“.

Nõusolek tugineb asjaolule, et projekti realiseerimisest huvitatud isik ja tehnovõrgu omanik on nõus arvestama Transpordiameti poolt esitatud ettepanekute ja järgmiste nõuetega:

1. Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal ega kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) või *sademe- ja pinnasevete* ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist.
2. *Riigitee nr 19105 teelõik km 0,107-1,287 oli taastusremondi objekt 2023 aastal. Tuleb arvestada, et riigitee katendile ja kõikidele väljaehitatud rajatistele ning tehnovõrkudele kehtib ehitaja poolne garantii 5 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast 2023 aastal ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema välistatud.*
3. *Transpordiamet on varasemalt kooskõlastanud Leonhard Weiss OÜ töö nr LC0134 „Tööstushoone liitumine elektrivõrguga. Lihula mnt. 1c, Audru alevik, Pärnu linn, Pärnumaa“.*
4. *Projekti alale jääb 19105 Audru tee (tunnus 62401:001:2047, sihtotstarbeta maa) maaiüksus, mis on katastrisse kantud, kuid mille osas ei ole maareformi toiminguid lõpule viidud. Transpordiametil on teatanud huvist eelnimetatud mü omandamiseks.*
5. **Riigitee kaitsevööndis tööde teostaja peab taotlema** Transpordiametilt vahetult enne töödega alustamist liiklusväliste tööde loa projektikohaste tööde teostamiseks riigitee kaitsevööndis. Taotluse vorm on saadaval <https://www.transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/dokumendid/blanketid-jaotisest-„Tööd-ja-piirangud-maanteel“>. Vastav taotlus palume saata e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt.

6. Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine riigiteel ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu.
7. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.
8. Töövõtjal näha ette paigaldustöödega rikunud maa-ala korrastamine ning kahjustatud teerajatiste taastamine.

Järelevalvet esitatud nõuete täitmise üle riigitee kaitsevööndi ulatuses teostab Transpordiamet ehitusseadustikus kehtestatud korras.

Käesolev nõusolek kehtib kaks aastat.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Gunnar Mägi

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Projekti asendiplaanid, Seletuskiri, MaRu kooskõlastus

5184315, Gunnar.Magi@transpordiamet.ee