



TRANSPORDIAMET

Viljandi Vallavalitsus
viljandivald@viljandivald.ee
Kauba tn 9
71020, Viljandi, Viljandi maakond

Teie 28.03.2025

Meie 31.03.2025 nr 7.1-2/25/5021-2

**Viljandi valla Peetrimõisa küla Ojaveres
puurkaev, menetlus nr 474897**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Viljandi valla Peetrimõisa küla Ojaveres kinnistu (kat. tunnus 75901:002:1510) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu kavandatakse riigitee 24207 Viljandi-Peetrimõisa kaitsevööndisse km 1,8 ca 16 meetri kaugusele tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 3-5 m³. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EHS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EHS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa eelnõu nr 2511271/01672 ja **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt OÜ Balti Puurkaev tööle nr 5622.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³. Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist riigitee kaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee