

Kastre metskond 43
28204:004:0081

22141 Haaslava-Vana-Kuuste tee
28204:004:0024

KM 6,85

KM 6,86

LK232787
1-kohaline, soklil
reservtoru tarbijakaablile
PVC Ø75 450 N 2 m
Kilp paigaldada ol. olevale kõrgusele

F3 MPL433667 AI 4G50 8/12 m


Mäealuse
28301:001:0960

Mäeveere
28204:004:0205


Mäeveere alajaam

Liinide tähistustes on enne kaldjoont
trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus


Tingmärke




Projekteeritud MP
maakaabelliin
Projekteeritud liitumiskapp



Ol. olev KP kaabel
Ol. olev MP kaabel
Katastriüksuse piir



Tüüpskeem 1A 63A
LK232787
(vundamendil)
Mäealuse
00801438-Q



$I_{k1}=1,5 \text{ kA}$
 $\Delta U=0,8 \%$

MPL433667 AI 4G50
l=12 m

Projekt Mäealuse kinnistu elektriliitumine Vana-Kuuste külas Kastre vallas Tartumaal						Tellija Elektrilevi OÜ	
Joonis Asendiplaan ja elektriskeem						Joonise nr LC2623-1	
Projekteeris	K. Kangro		10.10.2024	+372 53045971	Mõõtkava	M 1:250	
Kontrollis	K. Kangro			+372 53045971	Staadium		
Projekti juht					Keel EST	Leht 1	
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348						Leht 1	1