



Jumek AS
jume@jumek.ee

24.01.2019 nr 7.2-2.2/893-1

Sunniraha tasumise teavitus

Päästeameti Lõuna päästekeskus teostas 23.01.2019 järelkontrolli Jumek AS hoones ja territooriumil aadressil Prange küla, Otepää vald, Valga maakond, enda 21.09.2015 antud ettekirjutuse nr 7.2-6.2/1918 nõuete 1, 3 ja 4 täitmise üle.

Paikvaatlusega tuvastati, et ettekirjutuse nõue 1 - Paigaldada Jumek AS tootmisruumidele ja laole EI-30 tuletõkkeuksed, moodustades omaette tuletõkkesektsioonid, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.

Paikvaatlusega tuvastati, et ettekirjutuse nõue 3 - Korraldada tööstushoone aadressil Jumek AS aadressil Prange küla, Otepää vald automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadmesse tulevate tulekahjuteadete automaatne edastamine Häirekeskusesse.

Paikvaatlusega tuvastati, et ettekirjutuse nõue 4 - Viia Jumek AS tootmishoone aadressil Prange küla, Otepää vald vastavusse Päästemati Lõuna päästekeskuses 30.06.2006 (nr 3- 219) kooskõlastatud ehitusprojektis toodud ehituslike tuleohutusnõuetega (nõutud suitsu- ja soojuste eemaldamise seadmestik, piksekaitse).

Informeerime Jumek AS, et eelpool toodud ettekirjutuse nõuete täitmata jätmise eest tuleb tasuda sunniraha järgnevalt:

Nõue 1 täitmata jätmise eest tuleb tasuda 1500 (üks tuhat viissada) eurot.

Nõue 3 täitmata jätmise eest tuleb tasuda 700 (seitsesada) eurot.

Nõue 4 täitmata jätmise eest tuleb tasuda 1000 (üks tuhat) eurot.

Kokku tuleb tasuda **3200** (kolm tuhat kakssada) eurot ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, või Luminor Bank AS panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks 10266700005621 ja selgituseks: "Jumek AS ettekirjutus 7.2-6.2/1918".

Teil on võimalus tasuda sunniraha vabatahtlikult **10** kalendripäeva jooksul käesoleva kirja kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral esitab Päästeamet avalduse sunniraha sissenõudmiseks kohtutäiturile. Sellisel juhul lisandub sunnirahale kohtutäituri tasu.

Päästeameti Lõuna päästekeskus teavitab, et sunniraha tasumine ei vabasta ettekirjutuse täitmisest ning sunnivahendit võib kuni ettekirjutusega taotletava eesmärgi saavutamiseni rakendada korduvalt. Eeldatavalt toimub järelkontroll ettekirjutuse täitmise üle nõue 1-**detsember 2019**, nõue 3- **mai 2019** ja nõue 4- **juuni 2020**.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Külli Uibo

Ohutusjärelvalve büroo vaneminspektor

Lõuna päästekeskus

+372 763 2 155

kylli.uibo@rescue.ee