



TERVISEAMET

Saint-Gobain Glass Estonia SE
anu.vink@saint-gobain.com
Kirde tn 2
61506, Elva linn, Elva vald, Tartu
maakond

Teie 01.11.2024 nr 12.3/24/6027-7

Meie 04.11.2024 nr 12.3/24/6027-8

Teade riikliku järelevamenetluse lõpetamisest

Terviseamet (edaspidi amet) viis läbi riikliku järelevamenetluse seoses ametile 20.09.2023 edastatud kaebusega Saint-Gobain Glass Estonia SE territooriumilt (registrikood 10163950, edaspidi ettevõtte) territooriumilt (tegutsemiskoht Kirde tn 2, 61506, Elva linn, Tartu maakond) kostuva müraga.

Amet viis läbi 30.08.2023 ligikaudse müraolukorra hindamise ning tuvastas keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ (edaspidi määrus nr 71) lisas 1 toodud tööstusmüra piirväärtusele lähedased tulemused. Terviseameti rahvatervise labor teostas, 10.10.2023 ajavahemikul kl 11:20-12:10 ning 11.10.2023 ajavahemikul 00:00-00:25, täiendavad mürataseme mõõtmised. 11.10.2023 mõõdetud keskmine müra ekvivalenttase oli 43,1 dB(A). Arvestades laiendmääramatust $\pm 2,2$ oli arvutuslik müra hinnatud tase 45,3 dB, mis ületas määruse nr 71 kehtestatud piirväärtust 0,3 dB. Ettevõtte edastatud vastuste kohaselt tuvastati müraallikas, milleks olid hoonekatusel asuvad ventilaatorid. Ventilaatorite vahetus planeeriti oktoobrikuusse. Peale tööde teostamist sooviti kindlasti läbi viia ka uued mürataseme mõõtmised.

Ettevõtte edastas 01.11.2024 Terviseameti rahvatervise labori teostatud müra mõõtmiste aruande 6/4-6-2/2370, mille kohaselt oli 28.10.2024 mõõdetud keskmine müra ekvivalenttase päevasel ajal: 47,1; 45,6 ja 50,6 dB(A). Arvestades laiendmääramatust $\pm 3,0$ on arvutuslik müra hinnatud tase päevasel ajal 50,1; 48,6 ja 53,6 dB. Mõõdetud keskmine müra ekvivalenttase öisel ajal: 41,8; 40,2 ja 41,6 dB(A). Arvestades laiendmääramatust $\pm 3,0$ on arvutuslik müra hinnatud tase öisel ajal 44,8; 43,2 ja 44,6 dB. Tulemused päevasel kui ka öisel ajal ei ületa määruhes nr 71 kehtestatud piirväärtuseid.

Otsus: tulenevalt eeltoodust lõpetab amet riikliku järelevamenetluse Saint-Gobain Glass Estonia SE suhtes.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liis Kukk
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Paju 2, 50603 Tartu
Akadeemia 2, 80011 Pärnu
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500
e-post: info@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799
KMKN EE101339803
EE891010220034796011
viitenumber 2800048574

Liis Kukk
+372 5593 7141 liis.kukk@terviseamet.ee