Paigaldussügavus min 1,5m planeeritud teekatte pinnast.

Paigaldussügavus min 1,8m olemasolevast teekatte pinnast ja min 1m kraavi põhjast.

NB! Geodeetilise punkti kaitsevöönd!

Paigaldussügavus min 1,5m planeeritud teekatte pinnast ja olemasolevast maapinnast ja min 1m kraavi põhjast.

Projekteeritud maakaabel
MPL439418, Kardla AJ - JK70665
AXPK4G120, L=246 / 255 m
(22102 Vorbuse-Kardla tee 14,44 - 14,67 km-l)

NB! Drenaažitorustik!
Enne kaevetööde algust täpsustada drenaažitorustiku tegelik asukoht ja sügavus trassi surfimise teel.
Lahtise kaevetööde alas asendada drenaažitorustik sama läbimõõduga plasttoruga tagades drenaažitorustiku toimimine.

Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp soklil. Kilpide kaugus riigimaantee servast rohkem kui 7m.
Kilp paigaldada ehitatava tee servast 2,5m kaugusele;
kilbi uks juurdepääsutee suunas;
teha kilbi maandus + potentsiaalitasanduse ring.

Kapa 83101:001:0151
Puurimisala lahtine kaevik
Projekteeritud täiendav 0,4 kV õhuliiniahel F3 Kardla aj - mast nr 1 EX 4x95, L=19m
KARDLA AJ
Volli 83101:001:0283
TÜÜP– PK 2+29
NB! Puurkaevu kaitsevööndi piir!
PK0+07, PE d=400
Hsv=48.32, Hvv=48.29
L=13.93m i= 0.22%
TR-0044
tee kaitsevööndi piir
Kinnine kaeve kaitsetoru 1250N Ø110, L=122m, paigaldussügavus min 1,2m
Mudaniku 79301:001:1350
Puurkaev
Ex 4x50
Väike-Mudaniku 83101:001:0284
TÜÜP– PK 0+38
TR-0042
TR-0043
Mudaniku 79301:001:1350
Puurimisala lahtine kaevik
Pille 79301:001:1349
Anna 79301:001:134
Suurmetsapõllu 79301:001:1376
Suurmetsa 79301:001:1375
Pärnasalu 79301:001:1348
22102 Vorbuse-Kardla tee 83101:001:0014
2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa tee 9301:001:1577
541a KARDLA2 PK 3+28
santaarkaitsevöönd +50m
X= 6478250
Y= 6505978
<– Vorbuse
Kardla –>
LK236158
JK70665
>8,3 m

Tingmärgid
- projekteeritud 0,4 kV õhuliiniahel
- projekteeritud 0,4 kV maakaabel
- projekteeritud kaitsetoru 450N / 750N / 1250N
- projekteeritud kinnine kaeve
- suundpuurimise algus- ja lõpukaevik
- projekteeritud liitumiskilp / jaotuskilp
- demonteeritav objekt või seade
- katastripiir
- tee kaitsevööndi piir
- puurkaevu kaitsevööndi piir

Geoalus, töö nr 8137-23 on koostatud Geodeesia24 OÜ poolt 2023.a.
Geoalus, töö nr 2024-286, koostatud Kobras OÜ poolt 01.11.2024.a.
Katastripiirid Maa- ja Ruumiameti avaandmed seisuga 02.07.2025.a
Teeprojekt nr MA18478 "Riigitee 2 (E263) Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 168,36-176,84 Kardla–Tartu lõik ", koostatud Skepast&Puhkim OÜ poolt 26.03.2025.a

Projekt	Pärnasalu maaüksuse liitumine elektrivõrguga. Kardla küla Tartu linn Tartu maakond.				Tellija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan			Töö nr	LC3690
					Joonise nr	EL-4-01
	Projekteeris	A. Mee		02.07.2025 511 9005	Mõõtkava	M 1: 500
	Kontrollis	A. Mee		02.07.2025 511 9005	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht	-		-	Keel EST	Leht 1 / Lehti 1

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348