

KODUELEKTER OÜ

HOOLDEKODU
ERMINURTME TEE 13, TARTU VALD

Mõõtekõrgus 0,0 m

Nimipinge $U_n =$ 230 Temperatuur: 20 C° Norm.

Mõõdetud pinget $U_{mõõd} =$ 230 Korrektuuritegur $c =$ 1,4

Korrig. Pinget. $F = (U_{mõõd} / U_n)^c =$ 1,00 Hooldeväärtus 0,8

Valgusallika tüüp: LED

Mõõtepunkti nr				Tööpiirkond			Ümbruspiirkond			valgustugevuse norm lx
				Mõõtetulemus Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et=Et mõõd*F lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulemus Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Eü=Eü mõõd*F lx	Päevavalgus lx	Päevavalgus + tehisvalgus lx
126				577	461,60					300
127				662	529,60					300
128				486	388,80					300
129				298	238,40					200
130				287	229,60					200
131				398	318,40					300
132				542	433,60					300
133				298	238,40					200
134				276	220,80					200
135				549	439,20					300
136				548	438,40					300
137				598	478,40					150
138				632	505,60					150
139				636	508,80					150
140				414	331,20					150
141				689	551,20					150
142				830	664,00					500
143				788	630,40					150
144				734	587,20					150
145				762	609,60					300
					0,00					
					0,00					
					0,00					
					0,00					
					0,00					
					0,00					
	Ühtsustegur g E_{min} / E_{keskm}			1	1					