

Indrek Sirp
Kaitseministeerium
Sakala 1
15094 Tallinn

Teie 08.09.2026 nr 11-4/2026/416
Meie 08.10.2026 nr 11-4/2026/416-4

Elering AS-i vastus Kaitseministeeriumi täiendavale päringule kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu Piirsalu ja Aidu alade osas

Lugupeetud Indrek Sirp

Täname täiendava küsimuse eest.

Seoses küsimusega Eleringi elektri- ja gaasitaristu seismilise vastupidavuse ning tulevaste arenduste projekteerimisnõuete kohta selgitame järgmist.

Vastavalt kehtivale EVS-EN 50341-2-20:2018 ELEKTRIÕHULIINID VAHELDUVPINGEGA ÜLE 1 kV Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN) p. 4.11.2 sätestatult Eestis projekteeritavatel liinidel maavärinatega seotud võimalikke lisakoormusi ei arvestata ning sellest tulenevalt pole õhuliinide seismilist vastupidavust nende projekteerimisel määratud.

Ka Eleringi gaasiülekanDETaristu projekteerimisel ei ole tavapärast arvestatud seismiliste mõjudega ega määratud vastavaid seismilise vastupidavuse projekteerimisparameetreid. Samas on üksikjuhtudel hinnatud gaasitaristule avalduvaid dünaamilisi mõjusid, näiteks maavarade kaevandamise või karjäärade rajamisega seotud lõhketööde kavandamisel, kus on eraldi analüüsitud võimaliku lõhkamisest tuleneva mõju ulatust ja vastuvõetavust.

Tulevaste arenduste, sealhulgas rahvusvahelise tähtsusega ühenduste projekteerimisel lähtutakse konkreetse projekti riskidest, asukohast ja kohaldatavatest nõuetest. Eleringil ei ole kehtestatud üldist kõrgendatud seismilise vastupidavuse taset, mida rakendataks kõikidele sellistele arendustele.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Rebeka Kukk
Elektrisüsteemi analüütik
Rebeka.Kukk@elering.ee

Priit Jürgenson
Liinide ekspert
Priit.Jurgenson@elering.ee

Reeno Niinepuu
Gaasitehnoloogia ja arenduse üksuse juht
Reeno.Niinepuu@elering.ee