

78405:504:0110  
Sõpruse pst 173

pinnase all kohati

12.12

17m

Päikese loojumissnurk 8.11 kraadi öhtul 19.32

Varjava hoone  
kõrgus (m)

INSOLATSIOONI KESTUSE SKEEM (põhjapool 58 PL 22.04-22.08)

SKEEM 5. SIILI TN 14, I KORRUS, ELURUUM NR 144

PROJEKTEERITUD INSOLATSIOONI KESTUS 2 TUNDI JA 30 MINUTIT

NORM  
3 tundi

18.30

Sõpruse pst 173a  
78401:101:3727

18

17

16

30m

78405:504:0200  
Sõpruse pst 175

15

26m

M 1:500

14

13

12

11

10



UUS PROJEKTEERITUD  
INSOLATSIOONI KESTUS UURITAVASSE ELURUUMI

78405:504:0005  
A. H. Tammsaare tee 74